



Município de Moimenta da Beira

EDITAL n.º 23/UASU/2022

=====Paulo Alexandre de Matos Figueiredo, Presidente da Câmara Municipal de Moimenta da Beira, em cumprimento do disposto no artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 26 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, **torna público** os resultados obtidos nas análises de demonstração da conformidade com as normas de qualidade da água, relativos ao **primeiro trimestre do ano de 2022**. O programa de amostragens e análises é estabelecido anualmente e inclui vários pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento, de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais constantes do referido Decreto-Lei, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem, análises e métodos analíticos. =====
=====Os resultados são apresentados em vinte e uma páginas anexas a este EDITAL, que dele fazem parte integrante. =====

Moimenta da Beira, 23 de junho de 2022

O Presidente da Câmara Municipal

Paulo Alexandre de Matos Figueiredo

Resumo dos parâmetros pesquisados durante o 1.º trimestre de 2022



CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE MOIMENTA DA BEIRA

1º TRIMESTRE

ZONA DE ABASTECIMENTO: Resumo Geral

2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao V.P.	% Cumprimento do VP	N.º Análises		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia Coli (E. Coli)	0	N/100ml	0	0	0	100%	36	36	100%
Bactérias Coliformes	0	N/100ml	0	0	0	100%	36	36	100%
Desinfetante residual	—	mg/l	0,2	1,4	—	—	36	36	100%
Cheiro, a 25°C	3	Fator de diluição	<1	<1	0	100%	9	9	100%
Sabor, a 25 °C	3	Fator de diluição	<1	<1	0	100%	9	9	100%
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	6,5 (22°C)	7,8 (22°C)	0	100%	9	9	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	52	137	0	100%	9	9	100%
Cor	20	mg/l PtCo	<5(l.q.)	<5(l.q.)	0	100%	9	9	100%
Turvação	4	UNT	<0,50(l.q.)	0,59	0	100%	9	9	100%
Enterococos	0	N/100ml	0	0	0	100%	9	9	100%
Número de Colónias a 22°C	—	N/ml	não detectado	não detectado	—	—	9	9	100%
Número de Colónias a 36°C	—	N/ml	não detectado	não detectado	—	—	9	9	100%
Clostridium Perfringens	0	N/100ml	0	0	0	100%	4	4	100%
Alumínio	200	µg/l Al	≤30(l.q.)	2,8E+02	1	75%	4	4	100%
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	—	—	—	—	—	—	N.A.
Antimónio	5,0	µg/l Sb	—	—	—	—	—	—	N.A.
Arsénio	10	µg/l As	—	—	—	—	—	—	N.A.
Benzeno	1,0	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A.
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A.
Boro	1,0	mg/l B	—	—	—	—	—	—	N.A.
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	—	—	—	—	—	—	N.A.
Cádmio	5,0	µg/l Cd	—	—	—	—	—	—	N.A.
Cálcio	—	µg/l Ca	—	—	—	—	—	—	N.A.
Cianetos	50	µg/l CN	—	—	—	—	—	—	N.A.
Cloretos	250	mg/l Cl	—	—	—	—	—	—	N.A.
Chumbo	10	µg/l Pb	—	—	—	—	—	—	N.A.
Cobre	2,0	µg/l Cu	—	—	—	—	—	—	N.A.
Crómio	50	µg/l Cr	—	—	—	—	—	—	N.A.
1,2-Dicloroetano	3,0	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A.
Dureza Total	—	mg/l CaCO ₃	—	—	—	—	—	—	N.A.
Ferro	200	µg/l Fe	<40(l.q.)	1,1e+2	0	100%	4	4	100%
Fluoretos	1,5	µg/l F	—	—	—	—	—	—	N.A.
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A.
Benzo(b)fluoranteno	—	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A.
Benzo(k)fluoranteno	—	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A.
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	—	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A.
Indeno(1,2,3-cd)pireno	—	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A.
Magnésio	—	mg/l Mg	—	—	—	—	—	—	N.A.
Manganês	50	mg/l Mn	<10(l.q.)	31	0	100%	4	4	100%
Nitratos	50	mg/l NO ₃	—	—	—	—	—	—	N.A.
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	—	—	—	—	—	—	N.A.
Mercurio	1,0	µg/l Hg	—	—	—	—	—	—	N.A.
Níquel	20	µg/l Ni	—	—	—	—	—	—	N.A.
Oxidabilidade	5,0	µg/l O ₂	—	—	—	—	—	—	N.A.
Pesticidas - total	0,50	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A.
Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A.
Diurão	0,10	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A.
Terbutilazina	0,10	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A.
MCPA	0,10	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A.
Metalaxil	0,10	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A.
Imidaclopride	0,10	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A.
Selénio	10	µg/l Se	—	—	—	—	—	—	N.A.
Sódio	200	mg/l Na	—	—	—	—	—	—	N.A.
Sulfatos	250	mg/l SO ₄	—	—	—	—	—	—	N.A.
Tetracloreto e Tricloreto:	10	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A.
Tetracloreto	—	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A.
Tricloreto	—	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A.
Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A.
Clorofórmio	—	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A.
Bromofórmio	—	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A.
Bromodiclorometano	—	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A.
Dibromoclorometano	—	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A.
Dose Indicativa	0,10	mSv	—	—	—	—	—	—	N.A.
Radão	500	Bq/l	325	578	1	50%	2	2	100%
Alfa total	—	Bq/l	—	—	—	—	—	—	N.A.
Antimónio¹	5,0	µg/l Sb	—	—	—	—	—	—	N.A.
Arsénio¹	10	µg/l As	—	—	—	—	—	—	N.A.
Benzeno¹	1,0	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A.
Boro¹	1,0	mg/l B	—	—	—	—	—	—	N.A.
Bromatos¹	10	µg/l BrO ₃	—	—	—	—	—	—	N.A.
Cádmio¹	5,0	µg/l Cd	—	—	—	—	—	—	N.A.
Cianetos¹	50	µg/l CN	—	—	—	—	—	—	N.A.
Cloretos¹	250	mg/l Cl	—	—	—	—	—	—	N.A.
1,2-Dicloroetano¹	3,0	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A.
Fluoretos¹	1,5	µg/l F	—	—	—	—	—	—	N.A.
Nitratos¹	50	mg/l NO ₃	—	—	—	—	—	—	N.A.
Mercurio¹	1,0	µg/l Hg	—	—	—	—	—	—	N.A.
Pesticidas - total¹	0,50	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A.
Clorpirifos¹	0,10	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A.
Imadaclopride¹	0,10	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A.
MCPA¹	0,10	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A.
Desetilterbutilazina¹	0,10	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A.
Diurão¹	0,10	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A.
Metalaxil¹	0,10	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A.
Terbutilazina¹	0,10	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A.
Selénio¹	10	µg/l Se	—	—	—	—	—	—	N.A.
Sódio¹	200	mg/l Na	—	—	—	—	—	—	N.A.
Tetracloreto e Tricloreto¹:	10	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A.
Tetracloreto¹	—	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A.
Tricloreto¹	—	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A.
Dose Indicativa¹	0,10	mSv	—	—	—	—	—	—	N.A.
Alfa total¹	—	Bq/l	—	—	—	—	—	—	N.A.

Nota 1: Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta - Águas do Norte

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento do VP (causas e medidas correctivas): Alumínio. Causas: Características naturais (hidrogeológicas) da origem da água. Medidas correctivas: Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento. Radão Causas: Características naturais (hidrogeológicas) da origem da água. Medidas Correctivas: Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento.

Responsável:

[Assinatura]


Data da publicação no website: 23 de Junho de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao V.P.	% Cumprimento do VP	N. Análises		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia Coli (E. Coli)	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias Coliformes	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	---	1,4	---	---	1	1	100%
Cheiro, a 25°C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	---	---	N.A
Sabor, a 25 °C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	---	---	N.A
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	---	---	---	---	---	N.A
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	---	---	---	---	---	N.A
Cor	20	mg/l PtCo	---	---	---	---	---	---	N.A
Turvação	4	UNT	---	---	---	---	---	---	N.A
Enterococos	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Número de Colónias a 22°C	---	N/ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Número de Colónias a 36°C	---	N/ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Clostridium Perfringens	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Alumínio	200	µg/L Al	---	---	---	---	---	---	N.A
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	---	---	---	---	---	---	N.A
Antimónio	5,0	µg/l Sb	---	---	---	---	---	---	N.A
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Boro	1,0	mg/l B	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	---	---	N.A
Cálcio	---	µg/l Ca	---	---	---	---	---	---	N.A
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	---	---	N.A
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	---	---	N.A
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	---	---	N.A
Cobre	2,0	µg/l Cu	---	---	---	---	---	---	N.A
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	---	---	N.A
1,2-Dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dureza Total	---	mg/l CaCO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	---	---	N.A
Fluoretos	1,5	µg/l F	---	---	---	---	---	---	N.A
Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	---	---	N.A
Manganés	50	mg/l Mn	---	---	---	---	---	---	N.A
Nitratos	50	mg/l NO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	---	---	---	---	---	---	N.A
Mercurio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	---	---	N.A
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	---	---	N.A
Oxidabilidade	5,0	µg/l O ₂	---	---	---	---	---	---	N.A
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Desetilbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Diurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Metalaxil	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Selénio	10	µg/l Se	---	---	---	---	---	---	N.A
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	---	---	N.A
Sulfatos	250	mg/ SO ₄	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloroetano e Tricloroetano:	10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloroetano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tricloroetano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Clorofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromodichlorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dibromochlorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dose Indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	---	---	N.A
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Alfa total	---	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento do VP (causas e medidas correctivas): Não aplicável.

Responsável:



Data da publicação no website: 23 de Junho de 2022


Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao V.P.	% Cumprimento do VP	N. Análises		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia Coli (E. Coli)	0	N/100ml	0	0	0	100%	6	6	100%
Bactérias Coliformes	0	N/100ml	0	0	0	100%	6	6	100%
Desinfetante residual	—	mg/l	0,3	1,4	—	—	6	6	100%
Cheiro, a 25°C	3	Fator de diluição	<1	<1	0	100%	4	4	100%
Sabor, a 25 °C	3	Fator de diluição	<1	<1	0	100%	4	4	100%
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	6,5 (22 °C)	7,8 (22 °C)	0	100%	4	4	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	55	137	0	100%	4	4	100%
Cor	20	mg/l PtCo	<5(l.q.)	<5(l.q.)	0	100%	4	4	100%
Turvação	4	UNT	<0,50(l.q.)	0,59	0	100%	4	4	100%
Enterococos	0	N/100ml	0	0	0	100%	4	4	100%
Número de Colónias a 22°C	—	N/ml	Não detectado	Não detectado	—	—	4	4	100%
Número de Colónias a 36°C	—	N/ml	Não detectado	Não detectado	—	—	4	4	100%
Clostridium Perfringens	0	N/100ml	0	0	0	100%	4	4	100%
Alumínio	200	µg/l Al	≤30(l.q.)	2,8e+2	1	75%	4	4	100%
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	—	—	—	—	—	—	N.A
Antimónio ¹	5,0	µg/l Sb	—	—	—	—	—	—	N.A
Arsénio ¹	10	µg/l As	—	—	—	—	—	—	N.A
Benzeno ¹	1,0	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Boro ¹	1,0	mg/l B	—	—	—	—	—	—	N.A
Bromatos ¹	10	µg/l BrO ₃	—	—	—	—	—	—	N.A
Cádmio ¹	5,0	µg/l Cd	—	—	—	—	—	—	N.A
Cálcio	—	µg/l Ca	—	—	—	—	—	—	N.A
Cianetos ¹	50	µg/l CN	—	—	—	—	—	—	N.A
Cloretos ¹	250	mg/l Cl	—	—	—	—	—	—	N.A
Cloritos	0,7	mg/l ClO ₂	—	—	—	—	—	—	N.A
Cloratos	0,7	mg/l ClO ₃	—	—	—	—	—	—	N.A
Chumbo	10	µg/l Pb	—	—	—	—	—	—	N.A
Cobre	2,0	µg/l Cu	—	—	—	—	—	—	N.A
Crómio	50	µg/l Cr	—	—	—	—	—	—	N.A
1,2-Dicloroetano ¹	3,0	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Dureza Total	—	mg/l CaCO ₃	—	—	—	—	—	—	N.A
Ferro	200	µg/l Fe	<40(l.q.)	1,1e+2	0	100%	4	4	100%
Fluoretos ¹	1,5	µg/l F	—	—	—	—	—	—	N.A
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Benzo(b)fluoranteno	—	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Benzo(k)fluoranteno	—	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	—	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Indeno(1,2,3-cd)pireno	—	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Magnésio	—	mg/l Mg	—	—	—	—	—	—	N.A
Manganês	50	mg/l Mn	<10(l.q.)	31	0	100%	4	4	100%
Nitratos ¹	50	mg/l NO ₃	—	—	—	—	—	—	N.A
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	—	—	—	—	—	—	N.A
Mercúrio ¹	1,0	µg/l Hg	—	—	—	—	—	—	N.A
Níquel	20	µg/l Ni	—	—	—	—	—	—	N.A
Oxidabilidade	5,0	µg/l O ₂	—	—	—	—	—	—	N.A
Pesticidas - total ¹	0,50	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Clorpirifos ¹	0,10	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Imadaclopride ¹	0,10	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
MCPA ¹	0,10	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Desetilterbutilazina ¹	0,10	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Diurão ¹	0,10	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Metilalaxil ¹	0,10	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Terbutilazina ¹	0,10	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Selénio ¹	10	µg/l Se	—	—	—	—	—	—	N.A
Sódio ¹	200	mg/l Na	—	—	—	—	—	—	N.A
Sulfatos	250	mg/ SO ₄	—	—	—	—	—	—	N.A
Tetracloroetano e Tricloroetano ¹ :	10	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Tetracloroetano ¹	—	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Tricloroetano ¹	—	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Clorofórmio	—	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Bromofórmio	—	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Bromodichlorometano	—	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Dibromoclorometano	—	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Dose Indicativa ¹	0,10	mSv	—	—	—	—	—	—	N.A
Radão	500	Bq/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Alfa total ¹	—	Bq/l	—	—	—	—	—	—	N.A

Nota1: Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta - Águas do Norte

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento do VP (causas e medidas correctivas): Alumínio. Causas: Características naturais (hidrogeológicas) da origem da água. Medidas correctivas: Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento.

Responsável:




Data da publicação no website: 23 de Junho de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao V.P.	% Cumprimento do VP	N. Análises		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia Coli (E. Coli)	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias Coliformes	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	---	0,4	---	---	1	1	100%
Cheiro, a 25°C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	---	---	N.A
Sabor, a 25 °C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	---	---	N.A
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	---	---	---	---	---	N.A
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	---	---	---	---	---	N.A
Cor	20	mg/l PtCo	---	---	---	---	---	---	N.A
Turvação	4	UNT	---	---	---	---	---	---	N.A
Enterococos	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Número de Colónias a 22°C	---	N/ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Número de Colónias a 36°C	---	N/ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Clostridium Perfringens	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Alumínio	200	µg/l Al	---	---	---	---	---	---	N.A
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	---	---	---	---	---	---	N.A
Antimónio	5,0	µg/l Sb	---	---	---	---	---	---	N.A
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Boro	1,0	mg/l B	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	---	---	N.A
Cálcio	---	µg/l Ca	---	---	---	---	---	---	N.A
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	---	---	N.A
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	---	---	N.A
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	---	---	N.A
Cobre	2,0	µg/l Cu	---	---	---	---	---	---	N.A
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	---	---	N.A
1,2-Dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dureza Total	---	mg/l CaCO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	---	---	N.A
Fluoretos	1,5	µg/l F	---	---	---	---	---	---	N.A
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	---	---	N.A
Manganês	50	mg/l Mn	---	---	---	---	---	---	N.A
Nitratos	50	mg/l NO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	---	---	---	---	---	---	N.A
Mercurio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	---	---	N.A
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	---	---	N.A
Oxidabilidade	5,0	µg/l O ₂	---	---	---	---	---	---	N.A
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Diurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Metalaxil	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Selénio	10	µg/l Se	---	---	---	---	---	---	N.A
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	---	---	N.A
Sulfatos	250	mg/ SO ₄	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloroetano e Tricloroetano:	10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloroetano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tricloroetano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Clorofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromodichlorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dibromochlorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dose Indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	---	---	N.A
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Alfa total	---	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento do VP (causas e medidas correctivas): Não aplicável.

Responsável:




Data da publicação no website: 23 de Junho de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao V.P.	% Cumprimento do VP	N. Análises		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia Coli (E. Coli)	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias Coliformes	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	---	0,4	---	---	1	1	100%
Cheiro, a 25°C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	---	---	N.A
Sabor, a 25 °C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	---	---	N.A
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	---	---	---	---	---	N.A
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	---	---	---	---	---	N.A
Cor	20	mg/l PtCo	---	---	---	---	---	---	N.A
Turvação	4	UNT	---	---	---	---	---	---	N.A
Enterococos	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Número de Colónias a 22°C	---	N/ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Número de Colónias a 36°C	---	N/ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Clostridium Perfringens	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Alumínio	200	µg/L Al	---	---	---	---	---	---	N.A
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	---	---	---	---	---	---	N.A
Antimónio	5,0	µg/l Sb	---	---	---	---	---	---	N.A
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Boro	1,0	mg/l B	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	---	---	N.A
Cálcio	---	µg/l Ca	---	---	---	---	---	---	N.A
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	---	---	N.A
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	---	---	N.A
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	---	---	N.A
Cobre	2,0	µg/l Cu	---	---	---	---	---	---	N.A
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	---	---	N.A
1,2-Dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dureza Total	---	mg/l CaCO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	---	---	N.A
Fluoretos	1,5	µg/l F	---	---	---	---	---	---	N.A
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	---	---	N.A
Manganês	50	mg/l Mn	---	---	---	---	---	---	N.A
Nitratos	50	mg/l NO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	---	---	---	---	---	---	N.A
Mercúrio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	---	---	N.A
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	---	---	N.A
Oxidabilidade	5,0	µg/l O ₂	---	---	---	---	---	---	N.A
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Desetilerbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Diurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Metalaxil	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Selénio	10	µg/l Se	---	---	---	---	---	---	N.A
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	---	---	N.A
Sulfatos	250	mg/ SO ₄	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloreto e Tricloroetano:	10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloreto	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tricloroetano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Clorofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromodichlorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dibromodichlorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dose Indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	---	---	N.A
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Alfa total	---	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento do VP (causas e medidas correctivas): Não aplicável.

Responsável:




Data da publicação no website: 23 de Junho de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao V.P.	% Cumprimento do VP	N. Análises		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia Coli (E. Coli)	0	N/100ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias Coliformes	0	N/100ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual	—	mg/l	0,2	0,5	—	—	2	2	100%
Cheiro, a 25°C	3	Fator de diluição	—	—	—	—	—	—	N.A
Sabor, a 25 °C	3	Fator de diluição	—	—	—	—	—	—	N.A
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	—	—	—	—	—	—	N.A
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	—	—	—	—	—	—	N.A
Cor	20	mg/l PtCo	—	—	—	—	—	—	N.A
Turvação	4	UNT	—	—	—	—	—	—	N.A
Enterococos	0	N/100ml	—	—	—	—	—	—	N.A
Número de Colónias a 22°C	—	N/ml	—	—	—	—	—	—	N.A
Número de Colónias a 36°C	—	N/ml	—	—	—	—	—	—	N.A
Clostridium Perfringens	0	N/100ml	—	—	—	—	—	—	N.A
Alumínio	200	µg/L Al	—	—	—	—	—	—	N.A
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	—	—	—	—	—	—	N.A
Antimónio	5,0	µg/l Sb	—	—	—	—	—	—	N.A
Arsénio	10	µg/l As	—	—	—	—	—	—	N.A
Benzeno	1,0	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Boro	1,0	mg/l B	—	—	—	—	—	—	N.A
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	—	—	—	—	—	—	N.A
Cádmio	5,0	µg/l Cd	—	—	—	—	—	—	N.A
Cálcio	—	µg/l Ca	—	—	—	—	—	—	N.A
Cianetos	50	µg/l CN	—	—	—	—	—	—	N.A
Cloretos	250	mg/l Cl	—	—	—	—	—	—	N.A
Chumbo	10	µg/l Pb	—	—	—	—	—	—	N.A
Cobre	2,0	µg/l Cu	—	—	—	—	—	—	N.A
Crómio	50	µg/l Cr	—	—	—	—	—	—	N.A
1,2-Dicloroetano	3,0	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Dureza Total	—	mg/l CaCO ₃	—	—	—	—	—	—	N.A
Ferro	200	µg/l Fe	—	—	—	—	—	—	N.A
Fluoretos	1,5	µg/l F	—	—	—	—	—	—	N.A
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Benzo(b)fluoranteno	—	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Benzo(k)fluoranteno	—	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	—	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Indeno(1,2,3-cd)pireno	—	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Magnésio	—	mg/l Mg	—	—	—	—	—	—	N.A
Manganês	50	mg/l Mn	—	—	—	—	—	—	N.A
Nitratos	50	mg/l NO ₃	—	—	—	—	—	—	N.A
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	—	—	—	—	—	—	N.A
Mercúrio	1,0	µg/l Hg	—	—	—	—	—	—	N.A
Níquel	20	µg/l Ni	—	—	—	—	—	—	N.A
Oxidabilidade	5,0	µg/l O ₂	—	—	—	—	—	—	N.A
Pesticidas - total	0,50	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Desetilbutilazina	0,10	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Diurão	0,10	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Terbutilazina	0,10	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
MCPA	0,10	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Metalaxil	0,10	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Imidaclopride	0,10	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Selénio	10	µg/l Se	—	—	—	—	—	—	N.A
Sódio	200	mg/l Na	—	—	—	—	—	—	N.A
Sulfatos	250	mg/ SO ₄	—	—	—	—	—	—	N.A
Tetracloroetano e Tricloroetano:	10	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Tetracloroetano	—	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Tricloroetano	—	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Clorofórmio	—	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Bromofórmio	—	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Bromodichlorometano	—	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Dibromodichlorometano	—	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Dose Indicativa	0,10	mSv	—	—	—	—	—	—	N.A
Radão	500	Bq/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Alfa total	—	Bq/l	—	—	—	—	—	—	N.A

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento do VP (causas e medidas correctivas): Não aplicável.

Responsável:




Data da publicação no website: 23 de Junho de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao V.P.	% Cumprimento do VP	N. Análises		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia Coli (E. Coli)	0	N/100ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias Coliformes	0	N/100ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual	—	mg/l	0,3	0,8	—	—	2	2	100%
Cheiro, a 25°C	3	Fator de diluição	—	—	—	—	—	—	N.A
Sabor, a 25 °C	3	Fator de diluição	—	—	—	—	—	—	N.A
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	—	—	—	—	—	—	N.A
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	—	—	—	—	—	—	N.A
Cor	20	mg/l PtCo	—	—	—	—	—	—	N.A
Turvação	4	UNT	—	—	—	—	—	—	N.A
Enterococos	0	N/100ml	—	—	—	—	—	—	N.A
Número de Colónias a 22°C	—	N/ml	—	—	—	—	—	—	N.A
Número de Colónias a 36°C	—	N/ml	—	—	—	—	—	—	N.A
Clostridium Perfringens	0	N/100ml	—	—	—	—	—	—	N.A
Alumínio	200	µg/L Al	—	—	—	—	—	—	N.A
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	—	—	—	—	—	—	N.A
Antimónio	5,0	µg/l Sb	—	—	—	—	—	—	N.A
Arsénio	10	µg/l As	—	—	—	—	—	—	N.A
Benzeno	1,0	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Boro	1,0	mg/l B	—	—	—	—	—	—	N.A
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	—	—	—	—	—	—	N.A
Cádmio	5,0	µg/l Cd	—	—	—	—	—	—	N.A
Cálcio	—	µg/l Ca	—	—	—	—	—	—	N.A
Cianetos	50	µg/l CN	—	—	—	—	—	—	N.A
Cloretos	250	mg/l Cl	—	—	—	—	—	—	N.A
Chumbo	10	µg/l Pb	—	—	—	—	—	—	N.A
Cobre	2,0	µg/l Cu	—	—	—	—	—	—	N.A
Crómio	50	µg/l Cr	—	—	—	—	—	—	N.A
1,2-Dicloroetano	3,0	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Dureza Total	—	mg/l CaCO ₃	—	—	—	—	—	—	N.A
Ferro	200	µg/l Fe	—	—	—	—	—	—	N.A
Fluoretos	1,5	µg/l F	—	—	—	—	—	—	N.A
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Benzo(b)fluoranteno	—	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Benzo(k)fluoranteno	—	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	—	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Indeno(1,2,3-cd)pireno	—	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Magnésio	—	mg/l Mg	—	—	—	—	—	—	N.A
Manganés	50	mg/l Mn	—	—	—	—	—	—	N.A
Nitratos	50	mg/l NO ₃	—	—	—	—	—	—	N.A
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	—	—	—	—	—	—	N.A
Mercurio	1,0	µg/l Hg	—	—	—	—	—	—	N.A
Níquel	20	µg/l Ni	—	—	—	—	—	—	N.A
Oxidabilidade	5,0	µg/l O ₂	—	—	—	—	—	—	N.A
Pesticidas - total	0,50	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Diurão	0,10	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Terbutilazina	0,10	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
MCPA	0,10	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Metalaxil	0,10	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Imidaclopride	0,10	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Selénio	10	µg/l Se	—	—	—	—	—	—	N.A
Sódio	200	mg/l Na	—	—	—	—	—	—	N.A
Sulfatos	250	mg/ SO ₄	—	—	—	—	—	—	N.A
Tetracloroetano e Tricloroetano:	10	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Tetracloroetano	—	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Tricloroetano	—	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Clorofórmio	—	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Bromofórmio	—	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Bromodichlorometano	—	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Dibromodichlorometano	—	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Dose Indicativa	0,10	mSv	—	—	—	—	—	—	N.A
Radão	500	Bq/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Alfa total	—	Bq/l	—	—	—	—	—	—	N.A

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento do VP (causas e medidas correctivas): Não aplicável.

Responsável:




Data da publicação no website: 23 de Junho de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao V.P.	% Cumprimento do VP	N. Análises		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia Coli (E. Coli)	0	N/100ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias Coliformes	0	N/100ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual	—	mg/l	0,2	0,7	—	—	2	2	100%
Cheiro, a 25°C	3	Fator de diluição	—	—	—	—	—	—	N.A
Sabor, a 25 °C	3	Fator de diluição	—	—	—	—	—	—	N.A
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	—	—	—	—	—	—	N.A
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	—	—	—	—	—	—	N.A
Cor	20	mg/l PtCo	—	—	—	—	—	—	N.A
Turvação	4	UNT	—	—	—	—	—	—	N.A
Enterococos	0	N/100ml	—	—	—	—	—	—	N.A
Número de Colónias a 22°C	—	N/ml	—	—	—	—	—	—	N.A
Número de Colónias a 36°C	—	N/ml	—	—	—	—	—	—	N.A
Clostridium Perfringens	0	N/100ml	—	—	—	—	—	—	N.A
Alumínio	200	µg/l Al	—	—	—	—	—	—	N.A
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	—	—	—	—	—	—	N.A
Antimónio	5,0	µg/l Sb	—	—	—	—	—	—	N.A
Arsénio	10	µg/l As	—	—	—	—	—	—	N.A
Benzeno	1,0	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Boro	1,0	mg/l B	—	—	—	—	—	—	N.A
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	—	—	—	—	—	—	N.A
Cádmio	5,0	µg/l Cd	—	—	—	—	—	—	N.A
Cálcio	—	µg/l Ca	—	—	—	—	—	—	N.A
Cianetos	50	µg/l CN	—	—	—	—	—	—	N.A
Cloretos	250	mg/l Cl	—	—	—	—	—	—	N.A
Chumbo	10	µg/l Pb	—	—	—	—	—	—	N.A
Cobre	2,0	µg/l Cu	—	—	—	—	—	—	N.A
Crómio	50	µg/l Cr	—	—	—	—	—	—	N.A
1,2-Dicloroetano	3,0	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Dureza Total	—	mg/l CaCO ₃	—	—	—	—	—	—	N.A
Ferro	200	µg/l Fe	—	—	—	—	—	—	N.A
Fluoretos	1,5	µg/l F	—	—	—	—	—	—	N.A
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Benzo(b)fluoranteno	—	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Benzo(k)fluoranteno	—	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	—	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Indeno(1,2,3-cd)pireno	—	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Magnésio	—	mg/l Mg	—	—	—	—	—	—	N.A
Manganês	50	mg/l Mn	—	—	—	—	—	—	N.A
Nitratos	50	mg/l NO ₃	—	—	—	—	—	—	N.A
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	—	—	—	—	—	—	N.A
Merúrio	1,0	µg/l Hg	—	—	—	—	—	—	N.A
Níquel	20	µg/l Ni	—	—	—	—	—	—	N.A
Oxidabilidade	5,0	µg/l O ₂	—	—	—	—	—	—	N.A
Pesticidas - total	0,50	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Desetiltterbutilazina	0,10	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Diurão	0,10	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Terbutilazina	0,10	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
MCPA	0,10	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Metalaxil	0,10	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Imidaclopride	0,10	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Selénio	10	µg/l Se	—	—	—	—	—	—	N.A
Sódio	200	mg/l Na	—	—	—	—	—	—	N.A
Sulfatos	250	mg/l SO ₄	—	—	—	—	—	—	N.A
Tetracloroetano e Tricloroetano:	10	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Tetracloroetano	—	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Tricloroetano	—	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Clorofórmio	—	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Bromofórmio	—	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Bromodiclorometano	—	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Dibromoclorometano	—	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Dose Indicativa	0,10	mSv	—	—	—	—	—	—	N.A
Radão	500	Bq/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Alfa total	—	Bq/l	—	—	—	—	—	—	N.A

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento do VP (causas e medidas correctivas): Não aplicável.

Responsável:




Data da publicação no website: 23 de Junho de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao V.P.	% Cumprimento do VP	N. Análises		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia Coli (E. Coli)	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias Coliformes	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	---	1,1	---	---	1	1	100%
Cheiro, a 25°C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	---	---	N.A
Sabor, a 25 °C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	---	---	N.A
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	---	---	---	---	---	N.A
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	---	---	---	---	---	N.A
Cor	20	mg/l PtCo	---	---	---	---	---	---	N.A
Turvação	4	UNT	---	---	---	---	---	---	N.A
Enterococos	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Número de Colónias a 22°C	---	N/ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Número de Colónias a 36°C	---	N/ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Clostridium Perfringens	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Alumínio	200	µg/l Al	---	---	---	---	---	---	N.A
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	---	---	---	---	---	---	N.A
Antimónio	5,0	µg/l Sb	---	---	---	---	---	---	N.A
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Boro	1,0	mg/l B	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	---	---	N.A
Cálcio	---	µg/l Ca	---	---	---	---	---	---	N.A
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	---	---	N.A
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	---	---	N.A
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	---	---	N.A
Cobre	2,0	µg/l Cu	---	---	---	---	---	---	N.A
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	---	---	N.A
1,2-Dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dureza Total	---	mg/l CaCO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	---	---	N.A
Fluoretos	1,5	µg/l F	---	---	---	---	---	---	N.A
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	---	---	N.A
Manganês	50	mg/l Mn	---	---	---	---	---	---	N.A
Nitratos	50	mg/l NO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	---	---	---	---	---	---	N.A
Mercurio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	---	---	N.A
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	---	---	N.A
Oxidabilidade	5,0	µg/l O ₂	---	---	---	---	---	---	N.A
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Desetilerbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Diurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Metalaxil	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Selénio	10	µg/l Se	---	---	---	---	---	---	N.A
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	---	---	N.A
Sulfatos	250	mg/ SO ₄	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloroetano e Tricloroetano:	10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloroetano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tricloroetano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Clorofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromodichlorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dibromoclorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dose Indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	---	---	N.A
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Alfa total	---	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento do VP (causas e medidas correctivas): Não aplicável.

Responsável:




Data da publicação no website: 23 de Junho de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao V.P.	% Cumprimento do VP	N. Análises		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia Coli (E. Coli)	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias Coliformes	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Desinfectante residual	---	mg/l	---	0,6	---	---	1	1	100%
Cheiro, a 25°C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	---	---	N.A
Sabor, a 25 °C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	---	---	N.A
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	---	---	---	---	---	N.A
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	---	---	---	---	---	N.A
Cor	20	mg/l PtCo	---	---	---	---	---	---	N.A
Turvação	4	UNT	---	---	---	---	---	---	N.A
Enterococos	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Número de Colónias a 22°C	---	N/ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Número de Colónias a 36°C	---	N/ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Clostridium Perfringens	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Alumínio	200	µg/l Al	---	---	---	---	---	---	N.A
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	---	---	---	---	---	---	N.A
Antimónio	5,0	µg/l Sb	---	---	---	---	---	---	N.A
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Boro	1,0	mg/l B	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	---	---	N.A
Cálcio	---	µg/l Ca	---	---	---	---	---	---	N.A
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	---	---	N.A
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	---	---	N.A
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	---	---	N.A
Cobre	2,0	µg/l Cu	---	---	---	---	---	---	N.A
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	---	---	N.A
1,2-Dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dureza Total	---	mg/l CaCO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	---	---	N.A
Fluoretos	1,5	µg/l F	---	---	---	---	---	---	N.A
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	---	---	N.A
Manganés	50	mg/l Mn	---	---	---	---	---	---	N.A
Nitratos	50	mg/l NO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	---	---	---	---	---	---	N.A
Mercurio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	---	---	N.A
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	---	---	N.A
Oxidabilidade	5,0	µg/l O ₂	---	---	---	---	---	---	N.A
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Desetiltterbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Diurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Metalaxil	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Selénio	10	µg/l Se	---	---	---	---	---	---	N.A
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	---	---	N.A
Sulfatos	250	mg/ SO ₄	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloroetano e Tricloroetano:	10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloroetano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tricloroetano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Clorofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromodiclorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dibromoclorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dose Indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	---	---	N.A
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Alfa total	---	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento do VP (causas e medidas correctivas): Não aplicável.

Responsável:



Data da publicação no website: 23 de Junho de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao V.P.	% Cumprimento do VP	N. Análises		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia Coli (E. Coli)	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias Coliformes	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	---	0,1	---	---	1	1	100%
Cheiro, a 25°C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	---	---	N.A
Sabor, a 25 °C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	---	---	N.A
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	---	---	---	---	---	N.A
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	---	---	---	---	---	N.A
Cor	20	mg/l PtCo	---	---	---	---	---	---	N.A
Turvação	4	UNT	---	---	---	---	---	---	N.A
Enterococos	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Número de Colónias a 22°C	---	N/ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Número de Colónias a 36°C	---	N/ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Clostridium Perfringens	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Alumínio	200	µg/L Al	---	---	---	---	---	---	N.A
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	---	---	---	---	---	---	N.A
Antimónio	5,0	µg/l Sb	---	---	---	---	---	---	N.A
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Boro	1,0	mg/l B	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	---	---	N.A
Cálcio	---	µg/l Ca	---	---	---	---	---	---	N.A
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	---	---	N.A
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	---	---	N.A
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	---	---	N.A
Cobre	2,0	µg/l Cu	---	---	---	---	---	---	N.A
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	---	---	N.A
1,2-Dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dureza Total	---	mg/l CaCO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	---	---	N.A
Fluoretos	1,5	µg/l F	---	---	---	---	---	---	N.A
Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	---	---	N.A
Manganés	50	mg/l Mn	---	---	---	---	---	---	N.A
Nitratos	50	mg/l NO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	---	---	---	---	---	---	N.A
Mercurio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	---	---	N.A
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	---	---	N.A
Oxidabilidade	5,0	µg/l O ₂	---	---	---	---	---	---	N.A
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Desetilerbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Diurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Metalaxil	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Selénio	10	µg/l Se	---	---	---	---	---	---	N.A
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	---	---	N.A
Sulfatos	250	mg/ SO ₄	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloreto e Tricloroetano:	10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloreto	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tricloroetano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Clorofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromodichlorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dibromodichlorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dose Indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	---	---	N.A
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Alfa total	---	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento do VP (causas e medidas correctivas): Não aplicável.

Responsável:

Data da publicação no website: 23 de Junho de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao V.P.	% Cumprimento do VP	N. Análises		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia Coli (E. Coli)	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias Coliformes	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	---	0,2	---	---	1	1	100%
Chloro, a 25°C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	---	---	N.A
Sabor, a 25 °C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	---	---	N.A
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	---	---	---	---	---	N.A
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	---	---	---	---	---	N.A
Cor	20	mg/l PtCo	---	---	---	---	---	---	N.A
Turvação	4	UNT	---	---	---	---	---	---	N.A
Enterococos	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Número de Colónias a 22°C	---	N/ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Número de Colónias a 36°C	---	N/ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Clostridium Perfringens	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Alumínio	200	µg/L Al	---	---	---	---	---	---	N.A
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	---	---	---	---	---	---	N.A
Antimónio	5,0	µg/l Sb	---	---	---	---	---	---	N.A
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Boro	1,0	mg/l B	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	---	---	N.A
Cálcio	---	µg/l Ca	---	---	---	---	---	---	N.A
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	---	---	N.A
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	---	---	N.A
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	---	---	N.A
Cobre	2,0	µg/l Cu	---	---	---	---	---	---	N.A
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	---	---	N.A
1,2-Dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dureza Total	---	mg/l CaCO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	---	---	N.A
Fluoretos	1,5	µg/l F	---	---	---	---	---	---	N.A
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	---	---	N.A
Manganês	50	mg/l Mn	---	---	---	---	---	---	N.A
Nitratos	50	mg/l NO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	---	---	---	---	---	---	N.A
Mercúrio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	---	---	N.A
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	---	---	N.A
Oxidabilidade	5,0	µg/l O ₂	---	---	---	---	---	---	N.A
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Diurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Metalaxil	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Selénio	10	µg/l Se	---	---	---	---	---	---	N.A
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	---	---	N.A
Sulfatos	250	mg/ SO ₄	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloroetano e Tricloroetano:	10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloroetano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tricloroetano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Clorofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromodichlorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dibromodichlorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dose Indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	---	---	N.A
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Alfa total	---	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento do VP (causas e medidas correctivas): Não aplicável.

Responsável:


Data da publicação no website: 23 de Junho de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao V.P.	% Cumprimento do VP	N. Análises		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia Coli (E. Coli)	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias Coliformes	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	---	1,0	---	---	1	1	100%
Cheiro, a 25°C	3	Fator de diluição	---	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25 °C	3	Fator de diluição	---	<1	0	100%	1	1	100%
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	6,5 (22 °C)	0	100%	1	1	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	127	0	100%	1	1	100%
Cor	20	mg/l PtCo	---	<5(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Turvação	4	UNT	---	<0,50(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Enterococos	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Número de Colónias a 22°C	---	N/ml	---	Não detectado	---	---	1	1	100%
Número de Colónias a 36°C	---	N/ml	---	Não detectado	---	---	1	1	100%
Clostridium Perfringens	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Alumínio	200	µg/l Al	---	---	---	---	---	---	N.A
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	---	---	---	---	---	---	N.A
Antimónio	5,0	µg/l Sb	---	---	---	---	---	---	N.A
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Boro	1,0	mg/l B	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	---	---	N.A
Cálcio	---	µg/l Ca	---	---	---	---	---	---	N.A
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	---	---	N.A
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	---	---	N.A
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	---	---	N.A
Cobre	2,0	µg/l Cu	---	---	---	---	---	---	N.A
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	---	---	N.A
1,2-Dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dureza Total	---	mg/l CaCO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	---	---	N.A
Fluoretos	1,5	µg/l F	---	---	---	---	---	---	N.A
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	---	---	N.A
Manganês	50	mg/l Mn	---	---	---	---	---	---	N.A
Nitratos	50	mg/l NO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	---	---	---	---	---	---	N.A
Mercurio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	---	---	N.A
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	---	---	N.A
Oxidabilidade	5,0	µg/l O ₂	---	---	---	---	---	---	N.A
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Diurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Metaxil	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Selénio	10	µg/l Se	---	---	---	---	---	---	N.A
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	---	---	N.A
Sulfatos	250	mg/ SO ₄	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloroetano e Tricloroetano:	10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloroetano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tricloroetano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Clorofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromodichlorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dibromochlorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dose Indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	---	---	N.A
Radão	500	Bq/l	---	325	0	100%	1	1	100%
Alfa total	---	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento do VP (causas e medidas correctivas): Não aplicável.

Responsável:




Data da publicação no website: 23 de Junho de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao V.P.	% Cumprimento do VP	N. Análises		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia Coli (E. Coli)	0	N/100ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias Coliformes	0	N/100ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual	—	mg/l	0,2	0,5	—	—	2	2	100%
Cheiro, a 25°C	3	Fator de diluição	—	—	—	—	—	—	N.A
Sabor, a 25 °C	3	Fator de diluição	—	—	—	—	—	—	N.A
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	—	—	—	—	—	—	N.A
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	—	—	—	—	—	—	N.A
Cor	20	mg/l PtCo	—	—	—	—	—	—	N.A
Turvação	4	UNT	—	—	—	—	—	—	N.A
Enterococos	0	N/100ml	—	—	—	—	—	—	N.A
Número de Colónias a 22°C	—	N/ml	—	—	—	—	—	—	N.A
Número de Colónias a 36°C	—	N/ml	—	—	—	—	—	—	N.A
Clostridium Perfringens	0	N/100ml	—	—	—	—	—	—	N.A
Alumínio	200	µg/l Al	—	—	—	—	—	—	N.A
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	—	—	—	—	—	—	N.A
Antimónio	5,0	µg/l Sb	—	—	—	—	—	—	N.A
Arsénio	10	µg/l As	—	—	—	—	—	—	N.A
Benzeno	1,0	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Boro	1,0	mg/l B	—	—	—	—	—	—	N.A
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	—	—	—	—	—	—	N.A
Cádmio	5,0	µg/l Cd	—	—	—	—	—	—	N.A
Cálcio	—	µg/l Ca	—	—	—	—	—	—	N.A
Cianetos	50	µg/l CN	—	—	—	—	—	—	N.A
Cloretos	250	mg/l Cl	—	—	—	—	—	—	N.A
Chumbo	10	µg/l Pb	—	—	—	—	—	—	N.A
Cobre	2,0	µg/l Cu	—	—	—	—	—	—	N.A
Crómio	50	µg/l Cr	—	—	—	—	—	—	N.A
1,2-Dicloroetano	3,0	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Dureza Total	—	mg/l CaCO ₃	—	—	—	—	—	—	N.A
Ferro	200	µg/l Fe	—	—	—	—	—	—	N.A
Fluoretos	1,5	µg/l F	—	—	—	—	—	—	N.A
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Benzo(b)fluoranteno	—	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Benzo(k)fluoranteno	—	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	—	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Indeno(1,2,3-cd)pireno	—	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Magnésio	—	mg/l Mg	—	—	—	—	—	—	N.A
Manganês	50	mg/l Mn	—	—	—	—	—	—	N.A
Nitratos	50	mg/l NO ₃	—	—	—	—	—	—	N.A
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	—	—	—	—	—	—	N.A
Mercurio	1,0	µg/l Hg	—	—	—	—	—	—	N.A
Níquel	20	µg/l Ni	—	—	—	—	—	—	N.A
Oxidabilidade	5,0	µg/l O ₂	—	—	—	—	—	—	N.A
Pesticidas - total	0,50	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Desetilerbutilazina	0,10	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Diurão	0,10	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Terbutilazina	0,10	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
MCPA	0,10	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Metalaxil	0,10	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Imidaclopride	0,10	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Selénio	10	µg/l Se	—	—	—	—	—	—	N.A
Sódio	200	mg/l Na	—	—	—	—	—	—	N.A
Sulfatos	250	mg/ SO ₄	—	—	—	—	—	—	N.A
Tetracloreto e Tricloreto:	10	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Tetracloreto	—	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Tricloreto	—	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Clorofórmio	—	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Bromofórmio	—	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Bromodichlorometano	—	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Dibromodichlorometano	—	µg/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Dose Indicativa	0,10	mSv	—	—	—	—	—	—	N.A
Radão	500	Bq/l	—	—	—	—	—	—	N.A
Alfa total	—	Bq/l	—	—	—	—	—	—	N.A

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento do VP (causas e medidas correctivas): Não aplicável.

Responsável:




Data da publicação no website: 23 de Junho de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao V.P.	% Cumprimento do VP	N. Análises		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia Coli (E. Coli)	0	N/100ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias Coliformes	0	N/100ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	0,2	0,4	---	---	2	2	100%
Cheiro, a 25°C	3	Fator de diluição	---	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25 °C	3	Fator de diluição	---	<1	0	100%	1	1	100%
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	6,5 (22 °C)	0	100%	1	1	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	66	0	100%	1	1	100%
Cor	20	mg/l PtCo	---	<5(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Turvação	4	UNT	---	<0,50(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Enterococos	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Número de Colónias a 22°C	---	N/ml	---	Não detectado	---	---	1	1	100%
Número de Colónias a 36°C	---	N/ml	---	Não detectado	---	---	1	1	100%
Clostridium Perfringens	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Alumínio	200	µg/L Al	---	---	---	---	---	---	N.A
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	---	---	---	---	---	---	N.A
Antimónio	5,0	µg/l Sb	---	---	---	---	---	---	N.A
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Boro	1,0	mg/l B	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	---	---	N.A
Cálcio	---	µg/l Ca	---	---	---	---	---	---	N.A
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	---	---	N.A
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	---	---	N.A
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	---	---	N.A
Cobre	2,0	µg/l Cu	---	---	---	---	---	---	N.A
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	---	---	N.A
1,2-Dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dureza Total	---	mg/l CaCO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	---	---	N.A
Fluoretos	1,5	µg/l F	---	---	---	---	---	---	N.A
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	---	---	N.A
Manganés	50	mg/l Mn	---	---	---	---	---	---	N.A
Nitratos	50	mg/l NO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	---	---	---	---	---	---	N.A
Mercurio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	---	---	N.A
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	---	---	N.A
Oxidabilidade	5,0	µg/l O ₂	---	---	---	---	---	---	N.A
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Desetilbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Diurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Metalaxil	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Selénio	10	µg/l Se	---	---	---	---	---	---	N.A
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	---	---	N.A
Sulfatos	250	mg/ SO ₄	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloroetano e Tricloroetano:	10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloroetano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tricloroetano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Clorofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromodichlorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dibromochlorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dose Indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	---	---	N.A
Radão	500	Bq/l	578	578	1	100%	1	1	100%
Alfa total	---	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento do VP (causas e medidas correctivas): Radão Causas: Características naturais (hidrogeológicas) da origem da água. Medidas Correctivas: Não foram tomadas medidas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento.

Responsável:



Data da publicação no website: 23 de Junho de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao V.P.	% Cumprimento do VP	N. Análises		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia Coli (E. Coli)	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias Coliformes	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	---	<0,1(l.q.)	---	---	1	1	100%
Cheiro, a 25°C	3	Fator de diluição	---	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25 °C	3	Fator de diluição	---	<1	0	100%	1	1	100%
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	6,5 (22 °C)	0	100%	1	1	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	52	0	100%	1	1	100%
Cor	20	mg/l PtCo	---	<5(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Turvação	4	UNT	---	<0,50(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Enterococos	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Número de Colónias a 22°C	---	N/ml	---	Não detectado	---	---	1	1	100%
Número de Colónias a 36°C	---	N/ml	---	Não detectado	---	---	1	1	100%
Clostridium Perfringens	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Alumínio	200	µg/l Al	---	---	---	---	---	---	N.A
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	---	---	---	---	---	---	N.A
Antimónio	5,0	µg/l Sb	---	---	---	---	---	---	N.A
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Boro	1,0	mg/l B	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	---	---	N.A
Cálcio	---	µg/l Ca	---	---	---	---	---	---	N.A
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	---	---	N.A
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	---	---	N.A
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	---	---	N.A
Cobre	2,0	µg/l Cu	---	---	---	---	---	---	N.A
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	---	---	N.A
1,2-Dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dureza Total	---	mg/l CaCO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	---	---	N.A
Fluoretos	1,5	µg/l F	---	---	---	---	---	---	N.A
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	---	---	N.A
Manganês	50	mg/l Mn	---	---	---	---	---	---	N.A
Nitratos	50	mg/l NO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	---	---	---	---	---	---	N.A
Mercurio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	---	---	N.A
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	---	---	N.A
Oxidabilidade	5,0	µg/l O ₂	---	---	---	---	---	---	N.A
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Desetiltterbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Diurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Metalaxil	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Selénio	10	µg/l Se	---	---	---	---	---	---	N.A
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	---	---	N.A
Sulfatos	250	mg/ SO ₄	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloroetano e Tricloroetano:	10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloroetano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tricloroetano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Clorofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromodichlorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dibromodichlorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dose Indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	---	---	N.A
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Alfa total	---	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento do VP (causas e medidas correctivas): Não aplicável.

Responsável:

Data da publicação no website: 23 de Junho de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao V.P.	% Cumprimento do VP	N. Análises		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia Coli (E. Coli)	0	N/100ml	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias Coliformes	0	N/100ml	0	0	0	100%	3	3	100%
Desinfectante residual	---	mg/l	0,2	0,7	---	---	3	3	100%
Cheiro, a 25°C	3	Fator de diluição	---	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25 °C	3	Fator de diluição	---	<1	0	100%	1	1	100%
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	7,0 (22 °C)	0	100%	1	1	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	126	0	100%	1	1	100%
Cor	20	mg/l PtCo	---	<5(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Turvação	4	UNT	---	<0,50(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Enterococos	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Número de Colónias a 22°C	---	N/ml	---	Não detectado	---	---	1	1	100%
Número de Colónias a 36°C	---	N/ml	---	Não detectado	---	---	1	1	100%
Clostridium Perfringens	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Alumínio	200	µg/L Al	---	---	---	---	---	---	N.A
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	---	---	---	---	---	---	N.A
Antimónio	5,0	µg/l Sb	---	---	---	---	---	---	N.A
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Boro	1,0	mg/l B	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	---	---	N.A
Cálcio	---	µg/l Ca	---	---	---	---	---	---	N.A
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	---	---	N.A
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	---	---	N.A
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	---	---	N.A
Cobre	2,0	µg/l Cu	---	---	---	---	---	---	N.A
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	---	---	N.A
1,2-Dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dureza Total	---	mg/l CaCO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	---	---	N.A
Fluoretos	1,5	µg/l F	---	---	---	---	---	---	N.A
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	---	---	N.A
Manganês	50	mg/l Mn	---	---	---	---	---	---	N.A
Nitratos	50	mg/l NO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	---	---	---	---	---	---	N.A
Mercurio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	---	---	N.A
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	---	---	N.A
Oxidabilidade	5,0	µg/l O ₂	---	---	---	---	---	---	N.A
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Diurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Metalaxil	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Selénio	10	µg/l Se	---	---	---	---	---	---	N.A
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	---	---	N.A
Sulfatos	250	mg/ SO ₄	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloroetano e Tricloroetano:	10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloroetano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tricloroetano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Clorofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromodichlorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dibromochlorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dose Indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	---	---	N.A
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Alfa total	---	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento do VP (causas e medidas correctivas): Não aplicável.

Responsável:

Data da publicação no website: 23 de Junho de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao V.P.	% Cumprimento do VP	N. Análises		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia Coli (E. Coli)	0	N/100ml	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias Coliformes	0	N/100ml	0	0	0	100%	3	3	100%
Desinfectante residual	---	mg/l	0,3	0,4	---	---	3	3	100%
Cheiro, a 25°C	3	Fator de diluição	---	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25 °C	3	Fator de diluição	---	<1	0	100%	1	1	100%
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	6,5 (22 °C)	0	100%	1	1	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	52	0	100%	1	1	100%
Cor	20	mg/l PtCo	---	<5(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Turvação	4	UNT	---	<0,50(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Enterococos	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Número de Colónias a 22°C	---	N/ml	---	Não detectado	---	---	1	1	100%
Número de Colónias a 36°C	---	N/ml	---	Não detectado	---	---	1	1	100%
Clostridium Perfringens	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Alumínio	200	µg/l Al	---	---	---	---	---	---	N.A
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	---	---	---	---	---	---	N.A
Antimónio	5,0	µg/l Sb	---	---	---	---	---	---	N.A
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Boro	1,0	mg/l B	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	---	---	N.A
Cálcio	---	µg/l Ca	---	---	---	---	---	---	N.A
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	---	---	N.A
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	---	---	N.A
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	---	---	N.A
Cobre	2,0	µg/l Cu	---	---	---	---	---	---	N.A
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	---	---	N.A
1,2-Dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dureza Total	---	mg/l CaCO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	---	---	N.A
Fluoretos	1,5	µg/l F	---	---	---	---	---	---	N.A
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	---	---	N.A
Manganês	50	mg/l Mn	---	---	---	---	---	---	N.A
Nitratos	50	mg/l NO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	---	---	---	---	---	---	N.A
Mercúrio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	---	---	N.A
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	---	---	N.A
Oxidabilidade	5,0	µg/l O ₂	---	---	---	---	---	---	N.A
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Diurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Metalaxil	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Selénio	10	µg/l Se	---	---	---	---	---	---	N.A
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	---	---	N.A
Sulfatos	250	mg/ SO ₄	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloreto e Tricloroetano:	10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloreto	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tricloroetano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Clorofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromodichlorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dibromochlorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dose Indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	---	---	N.A
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Alfa total	---	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento do VP (causas e medidas correctivas): Não aplicável.

Responsável:

Data da publicação no website: 23 de Junho de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao V.P.	% Cumprimento do VP	N. Análises		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia Coli (E. Coli)	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias Coliformes	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	---	0,2	---	---	1	1	100%
Cheiro, a 25°C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	---	---	N.A
Sabor, a 25 °C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	---	---	N.A
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	---	---	---	---	---	N.A
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	---	---	---	---	---	N.A
Cor	20	mg/l PtCo	---	---	---	---	---	---	N.A
Turvação	4	UNT	---	---	---	---	---	---	N.A
Enterococos	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Número de Colónias a 22°C	---	N/ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Número de Colónias a 36°C	---	N/ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Clostridium Perfringens	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Alumínio	200	µg/L Al	---	---	---	---	---	---	N.A
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	---	---	---	---	---	---	N.A
Antimónio	5,0	µg/l Sb	---	---	---	---	---	---	N.A
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Boro	1,0	mg/l B	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	---	---	N.A
Cálcio	---	µg/l Ca	---	---	---	---	---	---	N.A
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	---	---	N.A
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	---	---	N.A
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	---	---	N.A
Cobre	2,0	µg/l Cu	---	---	---	---	---	---	N.A
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	---	---	N.A
1,2-Dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dureza Total	---	mg/l CaCO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	---	---	N.A
Fluoretos	1,5	µg/l F	---	---	---	---	---	---	N.A
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	---	---	N.A
Manganés	50	mg/l Mn	---	---	---	---	---	---	N.A
Nitratos	50	mg/l NO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	---	---	---	---	---	---	N.A
Mercurio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	---	---	N.A
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	---	---	N.A
Oxidabilidade	5,0	µg/l O ₂	---	---	---	---	---	---	N.A
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Desetiltterbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Diurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Metalaxil	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Selénio	10	µg/l Se	---	---	---	---	---	---	N.A
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	---	---	N.A
Sulfatos	250	mg/ SO ₄	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloreto e Tricloroetano:	10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloreto	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tricloroetano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Clorofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromodichlorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dibromochlorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dose Indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	---	---	N.A
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Alfa total	---	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento do VP (causas e medidas correctivas): Não aplicável.

Responsável:

Data da publicação no website: 23 de Junho de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao V.P.	% Cumprimento do VP	N. Análises		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia Coli (E. Coli)	0	N/100ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias Coliformes	0	N/100ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	0,3	0,3	---	---	2	2	100%
Cheiro, a 25°C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	---	---	N.A
Sabor, a 25 °C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	---	---	N.A
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	---	---	---	---	---	N.A
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	---	---	---	---	---	N.A
Cor	20	mg/l PtCo	---	---	---	---	---	---	N.A
Turvação	4	UNT	---	---	---	---	---	---	N.A
Enterococos	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Número de Colónias a 22°C	---	N/ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Número de Colónias a 36°C	---	N/ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Clostridium Perfringens	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Alumínio	200	µg/l Al	---	---	---	---	---	---	N.A
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	---	---	---	---	---	---	N.A
Antimónio	5,0	µg/l Sb	---	---	---	---	---	---	N.A
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Boro	1,0	mg/l B	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	---	---	N.A
Cálcio	---	µg/l Ca	---	---	---	---	---	---	N.A
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	---	---	N.A
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	---	---	N.A
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	---	---	N.A
Cobre	2,0	µg/l Cu	---	---	---	---	---	---	N.A
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	---	---	N.A
1,2-Dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dureza Total	---	mg/l CaCO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	---	---	N.A
Fluoretos	1,5	µg/l F	---	---	---	---	---	---	N.A
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	---	---	N.A
Manganês	50	mg/l Mn	---	---	---	---	---	---	N.A
Nitratos	50	mg/l NO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	---	---	---	---	---	---	N.A
Mercurio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	---	---	N.A
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	---	---	N.A
Oxidabilidade	5,0	µg/l O ₂	---	---	---	---	---	---	N.A
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Diurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Metalaxil	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Selénio	10	µg/l Se	---	---	---	---	---	---	N.A
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	---	---	N.A
Sulfatos	250	mg/ SO ₄	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloreto e Tricloroetano:	10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloreto	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tricloroetano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Clorofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromodichlorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dibromochlorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dose Indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	---	---	N.A
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Alfa total	---	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento do VP (causas e medidas correctivas): Não aplicável.

Responsável:

Data da publicação no website: 23 de Junho de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao V.P.	% Cumprimento do VP	N. Análises		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia Coli (E. Coli)	0	N/100ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias Coliformes	0	N/100ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	0,5	1,4	---	---	2	2	100%
Cheiro, a 25°C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	---	---	N.A
Sabor, a 25 °C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	---	---	N.A
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	---	---	---	---	---	N.A
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	---	---	---	---	---	N.A
Cor	20	mg/l PtCo	---	---	---	---	---	---	N.A
Turvação	4	UNT	---	---	---	---	---	---	N.A
Enterococos	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Número de Colónias a 22°C	---	N/ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Número de Colónias a 36°C	---	N/ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Clostridium Perfringens	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Alumínio	200	µg/L Al	---	---	---	---	---	---	N.A
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	---	---	---	---	---	---	N.A
Antimónio	5,0	µg/l Sb	---	---	---	---	---	---	N.A
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Boro	1,0	mg/l B	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	---	---	N.A
Cálcio	---	µg/l Ca	---	---	---	---	---	---	N.A
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	---	---	N.A
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	---	---	N.A
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	---	---	N.A
Cobre	2,0	µg/l Cu	---	---	---	---	---	---	N.A
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	---	---	N.A
1,2-Dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dureza Total	---	mg/l CaCO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	---	---	N.A
Fluoretos	1,5	µg/l F	---	---	---	---	---	---	N.A
Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	---	---	N.A
Manganés	50	mg/l Mn	---	---	---	---	---	---	N.A
Nitratos	50	mg/l NO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	---	---	---	---	---	---	N.A
Merúrio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	---	---	N.A
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	---	---	N.A
Oxidabilidade	5,0	µg/l O ₂	---	---	---	---	---	---	N.A
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Desetilerbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Diurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Metalaxil	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Selénio	10	µg/l Se	---	---	---	---	---	---	N.A
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	---	---	N.A
Sulfatos	250	mg/ SO ₄	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloroetano e Tricloroetano:	10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloroetano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tricloroetano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Clorofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromodichlorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dibromodichlorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dose Indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	---	---	N.A
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Alfa total	---	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento do VP (causas e medidas correctivas): Não aplicável.

Responsável:

Data da publicação no website: 23 de Junho de 2022