




Município de Moimenta da Beira

EDITAL n.º 32/UASU/2023

=====Paulo Alexandre de Matos Figueiredo, Presidente da Câmara Municipal de Moimenta da Beira, em cumprimento do disposto no artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 26 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, **torna público** os resultados obtidos nas análises de demonstração da conformidade com as normas de qualidade da água, relativos ao **segundo trimestre do ano de 2023**. O programa de amostragens e análises é estabelecido anualmente e inclui vários pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento, de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais constantes do referido Decreto-Lei, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem, análises e métodos analíticos. =====
=====Os resultados são apresentados em vinte e uma páginas anexas a este EDITAL, que dele fazem parte integrante. =====

Moimenta da Beira, 22 de agosto de 2023

P' O Presidente da Câmara Municipal


Paulo Alexandre de Matos Figueiredo

Resumo dos parâmetros pesquisados durante o 2.º trimestre de 2023



CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE MOIMENTA DA BEIRA

2º TRIMESTRE

ZONA DE ABASTECIMENTO: Resumo Geral

2023

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 308/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao V.P.	% Cumprimento do VP	N.º Análises		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia Coli (E. Coli)	0	N/100ml	0	0	0	100%	39	39	100%
Bactérias Coliformes	0	N/100ml	0	0	0	100%	39	39	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	0,1	1,7	---	---	39	39	100%
Cheiro, a 25°C	3	Fator de diluição	<1	<1	0	100%	9	9	100%
Sabor, a 25 °C	3	Fator de diluição	<1	<1	0	100%	9	9	100%
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	6,5 (22°C)	7,7 (22°C)	0	100%	9	9	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	144	180	0	100%	9	9	100%
Cor	20	mg/l PtCo	<5(l.q.)	<5(l.q.)	0	100%	9	9	100%
Turbidez	4	UNT	<0,50(l.q.)	0,7	0	100%	9	9	100%
Enterococos	0	N/100ml	0	4	1	89%	9	9	100%
Número de Colónias a 22°C	---	N/ml	Não detectado	21	---	---	9	9	100%
Número de Colónias a 38°C	---	N/ml	Não detectado	7	---	---	9	9	100%
Clostridium Perfringens	0	N/100ml	0	0	0	100%	8	8	100%
Alumínio	200	µg/l Al	52	180	0	100%	8	8	100%
Amónio	6,50	mg/l NH ₄	---	<0,1(l.q.)	0	100%	4	4	100%
Antimônio	5,0	µg/l Sb	---	<1,0(l.q.)	0	100%	4	4	100%
Arsénio	10	µg/l As	---	<1,0(l.q.)	0	100%	4	4	100%
Benzeno	1,0	µg/l	---	<0,20(l.q.)	0	100%	4	4	100%
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	<0,0030(l.q.)	0	100%	4	4	100%
Boro	1,0	mg/l B	---	<0,010(l.q.)	0	100%	4	4	100%
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	---	<3,0(l.q.)	0	100%	4	4	100%
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	<0,40(l.q.)	0	100%	4	4	100%
Cálcio	---	µg/l Ca	---	8,0	---	---	4	4	100%
Cianetos	50	µg/l CN	---	<5(l.q.)	0	100%	4	4	100%
Cloratos	250	mg/l Cl	---	7,0	0	100%	4	4	100%
Chumbo	10	µg/l Pb	---	<1,0(l.q.)	0	100%	4	4	100%
Cobre	2,0	µg/l Cu	---	0,0136	0	100%	4	4	100%
Crómio	50	µg/l Cr	---	<1,0(l.q.)	0	100%	4	4	100%
1,2-Dicloroetano	3,0	µg/l	---	<0,750(l.q.)	0	100%	4	4	100%
Dureza Total	---	mg/l CaCO ₃	---	24	---	---	4	4	100%
Ferro	200	µg/l Fe	<40(l.q.)	4,7	0	100%	8	8	100%
Fluoretos	1,5	µg/l F	---	<0,4(l.q.)	0	100%	4	4	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	---	<0,0200(l.q.)	0	100%	4	4	100%
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	---	<0,0200(l.q.)	---	---	4	4	100%
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	---	<0,0200(l.q.)	---	---	4	4	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	µg/l	---	<0,0200(l.q.)	---	---	4	4	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	---	<0,0200(l.q.)	---	---	4	4	100%
Magnésio	---	mg/l Mg	---	3,0	---	---	4	4	100%
Manganés	50	mg/l Mn	<10(l.q.)	8,65	0	100%	8	8	100%
Nitratos	50	mg/l NO ₃	---	20	0	100%	4	4	100%
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	---	<0,04(l.q.)	0	100%	4	4	100%
Mercurio	1,0	µg/l Hg	---	<0,0100(l.q.)	0	100%	4	4	100%
Níquel	20	µg/l Ni	---	<2,0(l.q.)	0	100%	4	4	100%
Oxidabilidade	5,0	µg/l O ₂	---	<0,9(l.q.)	0	100%	4	4	100%
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	<0,10(l.q.)	0	100%	7	7	100%
CLORPIRIFOS	0,10	µg/l	---	<0,0300(l.q.)	0	100%	4	4	100%
Desetiltetrazinas	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	4	4	100%
Diurão	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	4	4	100%
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	4	4	100%
MCPA	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	4	4	100%
Metalaxil	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	7	7	100%
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	4	4	100%
Selénio	10	µg/l Se	---	<1,0(l.q.)	0	100%	4	4	100%
Sódio	200	mg/l Na	---	8,3	0	100%	4	4	100%
Sulfatos	250	mg/l SO ₄	---	<10(l.q.)	0	100%	4	4	100%
Tetracloreto e Tricloreto	10	µg/l	---	<0,30(l.q.)	0	100%	4	4	100%
Tetracloreto	---	µg/l	---	<0,20(l.q.)	---	---	4	4	100%
Tricloreto	---	µg/l	---	<0,10(l.q.)	---	---	4	4	100%
Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	---	1,11	0	100%	4	4	---
Clorofórmio	---	µg/l	---	0,89	---	---	4	4	100%
Bromofórmio	---	µg/l	---	0,61	---	---	4	4	100%
Bromodiclorometano	---	µg/l	---	0,41	---	---	4	4	100%
Diclorodiclorometano	---	µg/l	---	0,75	0	---	4	4	100%
Dose Indicativa	0,10	mSv	---	<0,10	0	100%	4	4	100%
Rádão	500	Bq/l	---	500	0	100%	4	4	100%
Alfa total	---	Bq/l	---	<0,04(l.q.)	---	---	4	4	---
Antimônio¹	5,0	µg/l Sb	---	---	---	---	---	---	N.A
Arsénio¹	10	µg/l As	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzeno¹	1,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Boro¹	1,0	mg/l B	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromatos¹	10	µg/l BrO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Cádmio¹	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	---	---	N.A
Cianetos¹	50	µg/l CN	---	---	---	---	---	---	N.A
Cloratos¹	250	mg/l Cl	---	---	---	---	---	---	N.A
1,2-Dicloroetano¹	3,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Fluoretos¹	1,5	µg/l F	---	---	---	---	---	---	N.A
Nitratos¹	50	mg/l NO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Mercurio¹	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	---	---	N.A
Pesticidas - total¹	0,50	µg/l	---	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Clorpirifos¹	0,10	µg/l	---	< 0,0300	0	100%	1	1	100%
Imidaclopride¹	0,10	µg/l	---	< 0,030	0	100%	1	1	100%
MCPA¹	0,10	µg/l	---	< 0,030	0	100%	1	1	100%
Desetiltetrazina¹	0,10	µg/l	---	< 0,030	0	100%	1	1	100%
Diurão¹	0,10	µg/l	---	< 0,030	0	100%	1	1	100%
Metalaxil¹	0,10	µg/l	---	< 0,010	0	100%	1	1	100%
Terbutilazina¹	0,10	µg/l	---	< 0,030	0	100%	1	1	100%
Selénio¹	10	µg/l Se	---	---	---	---	---	---	N.A
Sódio¹	200	mg/l Na	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloreto e Tricloreto¹	10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloreto¹	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tricloreto¹	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dose Indicativa¹	0,10	mSv	---	---	---	---	---	---	N.A
Alfa total¹	---	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A

Nota1: Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta - Águas do Norte

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento do VP (causas e medidas correctivas): Enterococos. Causas: Rotura na rede de adução/distribuição/reservatório. Medidas Corretivas: Reparação ou substituição da componente danificada/material inadequado na rede de distribuição.

Responsável:

Data da publicação no website: 22 de Agosto de 2023

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao V.P.	% Cumprimento do VP	N. Análises		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia Coli (E. Coli)	0	N/100ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias Coliformes	0	N/100ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	0,7	1,7	---	---	2	2	100%
Cheiro, a 25°C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	---	---	N.A.
Sabor, a 25°C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	---	---	N.A.
pH	≥6,5 e ≤8,5	Unidades pH	---	---	---	---	---	---	N.A.
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	---	---	---	---	---	N.A.
Gor	20	mg/l PtCo	---	---	---	---	---	---	N.A.
Turvação	4	UNT	---	---	---	---	---	---	N.A.
Enterococos	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	N.A.
Número de Colónias a 22°C	---	N/ml	---	---	---	---	---	---	N.A.
Número de Colónias a 36°C	---	N/ml	---	---	---	---	---	---	N.A.
Clostridium Perfringens	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	N.A.
Alumínio	200	µg/L Al	---	---	---	---	---	---	N.A.
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	---	---	---	---	---	---	N.A.
Antimónio	5,0	µg/l Sb	---	---	---	---	---	---	N.A.
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	---	---	N.A.
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Boro	1,0	mg/l B	---	---	---	---	---	---	N.A.
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A.
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	---	---	N.A.
Cálcio	---	µg/l Ca	---	---	---	---	---	---	N.A.
Clanetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	---	---	N.A.
Cloreto	250	mg/l Cl	---	---	---	---	---	---	N.A.
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	---	---	N.A.
Cobre	2,0	µg/l Cu	---	---	---	---	---	---	N.A.
Cromo	50	µg/l Cr	---	---	---	---	---	---	N.A.
1,2-Dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Dureza Total	---	mg/l CaCO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A.
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	---	---	N.A.
Fluoretos	1,5	µg/l F	---	---	---	---	---	---	N.A.
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	---	---	N.A.
Manganês	50	mg/l Mn	---	---	---	---	---	---	N.A.
Nitrato	50	mg/l NO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A.
Nítrio	0,50	mg/l NO ₂	---	---	---	---	---	---	N.A.
Mercurio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	---	---	N.A.
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	---	---	N.A.
Oxidabilidade	5,0	µg/l O ₂	---	---	---	---	---	---	N.A.
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
CLORPIRIFOS	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Desetilbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Diurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Metaxil	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Selénio	10	µg/l Se	---	---	---	---	---	---	N.A.
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	---	---	N.A.
Sulfatos	250	mg/l SO ₄	---	---	---	---	---	---	N.A.
Tetracloreto e Tricloreto	10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Tetracloreto	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Tricloreto	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Trihalometanos - total (THM)	100	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Clorofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Bromoformio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Bromodiclorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Dibromoclorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Dose Indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	---	---	N.A.
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Alfa total	---	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento do VP (causas e medidas correctivas): Não aplicável.

Responsável:

Data da publicação no website: 22 de Agosto de 2023

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao V.P.	% Cumprimento do VP	N. Análises		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia Coli (E. Coli)	0	N/100ml	0	0	0	100%	6	6	100%
Bactérias Coliformes	0	N/100ml	0	0	0	100%	6	6	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	<0,1(l.q.)	0,8	---	---	6	6	100%
Cloro, a 25°C	3	Fator de diluição	<1	<1	0	100%	4	4	100%
Sabor, a 25 °C	3	Fator de diluição	<1	<1	0	100%	4	4	100%
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	6,9 (22 °C)	7,6 (22 °C)	0	100%	4	4	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	144	180	0	100%	4	4	100%
Cor	20	mg/l PtCo	<5(l.q.)	<5(l.q.)	0	100%	4	4	100%
Turvação	4	UNT	<0,50(l.q.)	0,7	0	100%	4	4	100%
Enterococos	0	N/100ml	0	0	0	100%	4	4	100%
Número de Colónias a 22°C	---	N/ml	Não detectado	Não detectado	---	---	4	4	100%
Número de Colónias a 36°C	---	N/ml	Não detectado	Não detectado	---	---	4	4	100%
Clostridium Perfringens	0	N/100ml	0	0	0	100%	4	4	100%
Alumínio	200	µg/l Al	52	180	0	100%	4	4	100%
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	---	---	---	---	---	---	N.A
Antimônio	5,0	µg/l Sb	---	---	---	---	---	---	N.A
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Boro	1,0	mg/l B	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	---	---	N.A
Cálcio	---	µg/l Ca	---	---	---	---	---	---	N.A
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	---	---	N.A
Cloreto	250	mg/l Cl	---	---	---	---	---	---	N.A
Cloritos	0,7	mg/l ClO ₂	---	---	---	---	---	---	N.A
Cloratos	0,7	mg/l ClO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	---	---	N.A
Cobre	2,0	µg/l Cu	---	---	---	---	---	---	N.A
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	---	---	N.A
1,2-Dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dureza Total	---	mg/l CaCO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Ferro	200	µg/l Fe	<40(l.q.)	<40(l.q.)	0	100%	4	4	100%
Fluoretos	1,5	µg/l F	---	---	---	---	---	---	N.A
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	---	---	0	---	---	---	N.A
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	---	---	N.A
Manganês	50	mg/l Mn	<10(l.q.)	3,61	0	100%	4	4	100%
Nitratos	50	mg/l NO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Nítritos	0,50	mg/l NO ₂	---	---	---	---	---	---	N.A
Mercurio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	---	---	N.A
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	---	---	N.A
Oxalabidade	5,0	µg/l O ₂	---	---	---	---	---	---	N.A
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Clorpirifos	0,10	µg/l	---	< 0,0300	0	100%	1	1	100%
Imadaclopride	0,10	µg/l	---	< 0,030	0	100%	1	1	100%
MCPA	0,10	µg/l	---	< 0,030	0	100%	1	1	100%
Deseteterbutilazina	0,10	µg/l	---	< 0,030	0	100%	1	1	100%
Diurão	0,10	µg/l	---	< 0,030	0	100%	1	1	100%
Metalaia	0,10	µg/l	---	< 0,010	0	100%	1	1	100%
Terbutiazina	0,10	µg/l	---	< 0,030	0	100%	1	1	100%
Selénio	10	µg/l Se	---	---	---	---	---	---	N.A
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	---	---	N.A
Sulfatos	250	mg/l SO ₄	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloreto e Tricloreto	10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloreto	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tricloreto	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Trihalometanos - total (THM)	100	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Clorofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromodiclorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dibromoclorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dose Indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	---	---	N.A
Radiação	500	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Alfa total	---	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A

Nota1: Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta - Águas do Norte

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento do VP (causas e medidas correctivas): Não aplicável.

Responsável:

Data da publicação no website: 22 de Agosto de 2023

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao V.P.	% Cumprimento do VP	N. Análises		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia Coli (E. Coli)	0	N/100ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias Coliformes	0	N/100ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	0,1	0,4	---	---	2	2	100%
Cheiro, a 25 °C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	---	---	N.A
Sabor, a 25 °C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	---	---	N.A
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	---	---	---	---	---	N.A
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	---	---	---	---	---	N.A
Cor	20	mg/l PtCo	---	---	---	---	---	---	N.A
Turvação	4	UNT	---	---	---	---	---	---	N.A
Enterobactos	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Número de Colónias a 22°C	---	N/ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Número de Colónias a 36°C	---	N/ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Clostridium Perfringens	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Alumínio	200	µg/l Al	---	---	---	---	---	---	N.A
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	---	---	---	---	---	---	N.A
Antimónio	5,0	µg/l Sb	---	---	---	---	---	---	N.A
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Boro	1,0	mg/l B	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	---	---	N.A
Cálcio	---	µg/l Ca	---	---	---	---	---	---	N.A
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	---	---	N.A
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	---	---	N.A
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	---	---	N.A
Cobre	2,0	µg/l Cu	---	---	---	---	---	---	N.A
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	---	---	N.A
1,2-Dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dureza Total	---	mg/l CaCO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	---	---	N.A
Fluoretos	1,5	µg/l F	---	---	---	---	---	---	N.A
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	---	---	N.A
Manganés	50	mg/l Mn	---	---	---	---	---	---	N.A
Nitratos	50	mg/l NO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	---	---	---	---	---	---	N.A
Merúrio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	---	---	N.A
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	---	---	N.A
Oxidabilidade	5,0	µg/l O ₂	---	---	---	---	---	---	N.A
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
CLORPIRIFOS	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Desetáterbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dixádo	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Metaxádo	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Selénio	10	µg/l Se	---	---	---	---	---	---	N.A
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	---	---	N.A
Sulfatos	250	mg/l SO ₄	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloreto e Tricloreto	10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloreto	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tricloreto	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Trihalometanos - total (THM)	100	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Clorofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromodichlorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dibromochlorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dose Indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	---	---	N.A
Rádão	500	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Alfa total	---	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento do VP (causas e medidas correctivas): Não aplicável.

Responsável:

Data da publicação no website: 22 de Agosto de 2023

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao V.P.	% Cumprimento do VP	N. Análises		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia Coli (E. Coli)	0	N/100ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias Coliformes	0	N/100ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	0,2	0,3	---	---	2	2	100%
Cheiro, a 25°C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	---	---	N.A
Sabor, a 25 °C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	---	---	N.A
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	---	---	---	---	---	N.A
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	---	---	---	---	---	N.A
Cor	20	mg/l PtCo	---	---	---	---	---	---	N.A
Turvação	4	UNT	---	---	---	---	---	---	N.A
Enterococos	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Número de Colónias a 22°C	---	N/ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Número de Colónias a 36°C	---	N/ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Clostridium Perfringens	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Alumínio	200	µg/l Al	---	---	---	---	---	---	N.A
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	---	---	---	---	---	---	N.A
Antimónio	5,0	µg/l Sb	---	---	---	---	---	---	N.A
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Boro	1,0	mg/l B	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	---	---	N.A
Cálcio	---	µg/l Ca	---	---	---	---	---	---	N.A
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	---	---	N.A
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	---	---	N.A
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	---	---	N.A
Cobre	2,0	µg/l Cu	---	---	---	---	---	---	N.A
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	---	---	N.A
1,2-Dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dureza Total	---	mg/l CaCO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	---	---	N.A
Fluoretos	1,5	µg/l F	---	---	---	---	---	---	N.A
Hidrocarbonatos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	---	---	N.A
Manganés	50	mg/l Mn	---	---	---	---	---	---	N.A
Nitratos	50	mg/l NO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Nítritos	0,50	mg/l NO ₂	---	---	---	---	---	---	N.A
Mercurio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	---	---	N.A
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	---	---	N.A
Oxidabilidade	5,0	µg/l O ₂	---	---	---	---	---	---	N.A
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
CLORPIRIFOS	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Desetiltetbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Diurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Metolaxi	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Selénio	10	µg/l Se	---	---	---	---	---	---	N.A
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	---	---	N.A
Sulfatos	250	mg/l SO ₄	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloreto e Tricloreto:	10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloreto	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tricloreto	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Clorofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromodictorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dibromodictorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dose Indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	---	---	N.A
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Alfa total	---	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento do VP (causas e medidas correctivas): Não aplicável.

Responsável:

Data da publicação no website: 22 de Agosto de 2023

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 308/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao V.P.	% Cumprimento do VP	N. Análises		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia Coli (E. Coli)	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias Coliformes	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	---	0,5	---	---	1	1	100%
Cheiro, a 25°C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	---	---	N.A.
Sabor, a 25 °C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	---	---	N.A.
pH	≥6.5 e ≤9.5	Unidades pH	---	---	---	---	---	---	N.A.
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	---	---	---	---	---	N.A.
Cor	20	mg/l PtCo	---	---	---	---	---	---	N.A.
Turbidez	4	UNT	---	---	---	---	---	---	N.A.
Enterococos	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	N.A.
Número de Colónias a 22°C	---	N/ml	---	---	---	---	---	---	N.A.
Número de Colónias a 36°C	---	N/ml	---	---	---	---	---	---	N.A.
Clostridium Perfringens	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	N.A.
Alumínio	200	µg/l Al	---	---	---	---	---	---	N.A.
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	---	---	---	---	---	---	N.A.
Antimónio	5,0	µg/l Sb	---	---	---	---	---	---	N.A.
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	---	---	N.A.
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Boro	1,0	mg/l B	---	---	---	---	---	---	N.A.
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A.
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	---	---	N.A.
Cálcio	---	µg/l Ca	---	---	---	---	---	---	N.A.
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	---	---	N.A.
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	---	---	N.A.
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	---	---	N.A.
Cobre	2,0	µg/l Cu	---	---	---	---	---	---	N.A.
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	---	---	N.A.
1,2-Dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Dureza Total	---	mg/l CaCO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A.
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	---	---	N.A.
Fluoretos	1,5	µg/l F	---	---	---	---	---	---	N.A.
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	---	---	N.A.
Manganés	50	mg/l Mn	---	---	---	---	---	---	N.A.
Nitratos	50	mg/l NO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A.
Nitratos	0,50	mg/l NO ₂	---	---	---	---	---	---	N.A.
Mercurio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	---	---	N.A.
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	---	---	N.A.
Oxidabilidade	5,0	µg/l O ₂	---	---	---	---	---	---	N.A.
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
CLORPIRIFOS	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Desetiltetrazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Diurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Metaxil	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Selenio	10	µg/l Se	---	---	---	---	---	---	N.A.
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	---	---	N.A.
Sulfatos	250	mg/ SO ₄	---	---	---	---	---	---	N.A.
Tetracloreto e Tricloreto	10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Tetracloreto	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Tricloreto	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Clorofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Bromoclorofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Bromodiodrometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Dibromodiodrometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Dose Indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	---	---	N.A.
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Alfa total	---	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento do VP (causas e medidas correctivas): Não aplicável.

Responsável:

Data da publicação no website: 22 de Agosto de 2023

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao VP	% Cumprimento do VP	N. Análises		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia Coli (E. Coli)	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias Coliformes	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	---	0,9	---	---	1	1	100%
Chloro, a 25°C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	---	---	N.A
Sabor, a 25 °C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	---	---	N.A
pH	6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	---	---	---	---	---	N.A
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	---	---	---	---	---	N.A
Cor	20	mg/l PtCo	---	---	---	---	---	---	N.A
Turbidez	4	UNT	---	---	---	---	---	---	N.A
Enterococos	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Número de Colónias a 22°C	---	N/ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Número de Colónias a 36°C	---	N/ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Clostridium Perfringens	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Alumínio	200	µg/L Al	---	---	---	---	---	---	N.A
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	---	---	---	---	---	---	N.A
Antimónio	5,0	µg/l Sb	---	---	---	---	---	---	N.A
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Boro	1,0	mg/l B	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	---	---	N.A
Cálcio	---	µg/l Ca	---	---	---	---	---	---	N.A
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	---	---	N.A
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	---	---	N.A
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	---	---	N.A
Cobre	2,0	µg/l Cu	---	---	---	---	---	---	N.A
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	---	---	N.A
1,2-Dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dureza Total	---	mg/l CaCO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	---	---	N.A
Fluoretos	1,5	µg/l F	---	---	---	---	---	---	N.A
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	---	---	N.A
Manganés	50	mg/l Mn	---	---	---	---	---	---	N.A
Nitratos	50	mg/l NO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	---	---	---	---	---	---	N.A
Merúrio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	---	---	N.A
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	---	---	N.A
Oxidabilidade	5,0	µg/l O ₂	---	---	---	---	---	---	N.A
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
CLORPIRIFOS	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Deseteterbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Diurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Metaxalil	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Selénio	10	µg/l Se	---	---	---	---	---	---	N.A
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	---	---	N.A
Sulfatos	250	mg/l SO ₄	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloroetano e Tricloroetano	10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloroetano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tricloroetano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Trihalometanos - total (THM)	100	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Clorofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromodichlorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dibromochlorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dose Indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	---	---	N.A
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Ação total	---	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento do VP (causas e medidas correctivas): Não aplicável.

Responsável:

Data da publicação no website: 22 de Agosto de 2023

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao V.P.	% Cumprimento do VP	N. Análises		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia Coli (E. Coli)	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias Coliformes	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	---	0,9	---	---	1	1	100%
Cheiro, a 25°C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	---	---	N.A
Sabor, a 25 °C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	---	---	N.A
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	---	---	---	---	---	N.A
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	---	---	---	---	---	N.A
Cor	20	mg/l PtCo	---	---	---	---	---	---	N.A
Turvação	4	UNT	---	---	---	---	---	---	N.A
Enterococos	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Número de Colónias a 22°C	---	N/ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Número de Colónias a 36°C	---	N/ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Clostridium Perfringens	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Alumínio	200	µg/L Al	---	---	---	---	---	---	N.A
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	---	---	---	---	---	---	N.A
Antimónio	5,0	µg/l Sb	---	---	---	---	---	---	N.A
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Boro	1,0	mg/l B	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	---	---	N.A
Cálcio	---	µg/l Ca	---	---	---	---	---	---	N.A
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	---	---	N.A
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	---	---	N.A
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	---	---	N.A
Cobre	2,0	µg/l Cu	---	---	---	---	---	---	N.A
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	---	---	N.A
1,2-Dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dureza Total	---	mg/l CaCO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	---	---	N.A
Fluoretos	1,5	µg/l F	---	---	---	---	---	---	N.A
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):									
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	---	---	N.A
Manganés	50	mg/l Mn	---	---	---	---	---	---	N.A
Nitratos	50	mg/l NO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Nitratos	0,50	mg/l NO ₂	---	---	---	---	---	---	N.A
Mercurio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	---	---	N.A
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	---	---	N.A
Oxidabilidade	5,0	µg/l O ₂	---	---	---	---	---	---	N.A
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	<0,10(l.q.)	0	100%	1	1	100%
CLORPIRIFOS	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Deseteterbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Diurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Metaxal	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Selénio	10	µg/l Se	---	---	---	---	---	---	N.A
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	---	---	N.A
Sulfatos	250	mg/l SO ₄	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloreto e Tricloreto:									
Tetracloreto	10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tricloreto	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Clorofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromoclorofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromodichlorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dibromodichlorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dose Indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	---	---	N.A
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Alfa total	---	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento do VP (causas e medidas correctivas): Não aplicável.

Responsável:

Data da publicação no website: 22 de Agosto de 2023

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao V.P.	% Cumprimento do VP	N. Análises		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia Coli (E. Coli)	0	N/100ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias Coliformes	0	N/100ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfectante residual	---	mg/l	0,1	0,1	---	---	2	2	100%
Choro, a 25°C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	---	---	N.A
Sabor, a 25 °C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	---	---	N.A
pH	≥6.5 e ≤9.5	Unidades pH	---	---	---	---	---	---	N.A
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	---	---	---	---	---	N.A
Cor	20	mg/l PtCo	---	---	---	---	---	---	N.A
Turbidez	4	UNT	---	---	---	---	---	---	N.A
Enterococos	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Número de Colónias a 22°C	---	N/ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Número de Colónias a 36°C	---	N/ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Clostridium Perfringens	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Alumínio	200	µg/l Al	---	---	---	---	---	---	N.A
Amónio	0.50	mg/l NH ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Antimônio	5.0	µg/l Sb	---	---	---	---	---	---	N.A
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzeno	1.0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(a)pireno	0.010	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Boro	1.0	mg/l B	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Cádmio	5.0	µg/l Cd	---	---	---	---	---	---	N.A
Cálcio	---	µg/l Ca	---	---	---	---	---	---	N.A
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	---	---	N.A
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	---	---	N.A
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	---	---	N.A
Cobre	2.0	µg/l Cu	---	---	---	---	---	---	N.A
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	---	---	N.A
1,2-Diclorometano	3.0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dureza Total	---	mg/l CaCO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	---	---	N.A
Fluoretos	1.5	µg/l F	---	---	---	---	---	---	N.A
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0.10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	---	---	N.A
Manganés	50	mg/l Mn	---	---	---	---	---	---	N.A
Nitratos	50	mg/l NO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Nítritos	0.50	mg/l NO ₂	---	---	---	---	---	---	N.A
Mercurio	1.0	µg/l Hg	---	---	---	---	---	---	N.A
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	---	---	N.A
Oxidabilidade	5.0	µg/l O ₂	---	---	---	---	---	---	N.A
Pesticidas - total	0.50	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
CLORPIRIFOS	0.10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Desetiltetrazina	0.10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Diazin	0.10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Terbutilazina	0.10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
MCPA	0.10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Metaxal	0.10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Imidacloprido	0.10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Selenio	10	µg/l Se	---	---	---	---	---	---	N.A
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	---	---	N.A
Sulfatos	250	mg/l SO ₄	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloreto e Tricloreto	10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloreto	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tricloreto	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Trihalometanos - total (THM)	100	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Clorofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromodiclorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dibromoclorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dose Indicativa	0.10	mSv	---	---	---	---	---	---	N.A
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Alfa total	---	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento do VP (causas e medidas correctivas): Não aplicável.

Responsável:

Data da publicação no website: 22 de Agosto de 2023

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao V.P.	% Cumprimento do VP	N. Análises		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia Coli (E. Coli)	0	N/100ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias Coliformes	0	N/100ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	0,1	0,4	---	---	2	2	100%
Cheiro, a 25°C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	---	---	N.A
Sabor, a 25 °C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	---	---	N.A
pH	≥6.5 e ≤9.5	Unidades pH	---	---	---	---	---	---	N.A
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	---	---	---	---	---	N.A
Cor	20	mg/l PtCo	---	---	---	---	---	---	N.A
Turvação	4	UNT	---	---	---	---	---	---	N.A
Enterococos	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Número de Colónias a 22°C	---	N/ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Número de Colónias a 36°C	---	N/ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Clostridium Perfringens	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Alumínio	200	µg/l Al	---	---	---	---	---	---	N.A
Amónio	0,50	mg/l NH ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Antimónio	5,0	µg/l Sb	---	---	---	---	---	---	N.A
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Boro	1,0	mg/l B	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	---	---	N.A
Cálcio	---	µg/l Ca	---	---	---	---	---	---	N.A
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	---	---	N.A
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	---	---	N.A
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	---	---	N.A
Cobre	2,0	µg/l Cu	---	---	---	---	---	---	N.A
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	---	---	N.A
1,2-Dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dureza Total	---	mg/l CaCO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	---	---	N.A
Fluoretos	1,5	µg/l F	---	---	---	---	---	---	N.A
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	---	---	N.A
Manganés	50	mg/l Mn	---	---	---	---	---	---	N.A
Nitratos	50	mg/l NO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Nítritos	0,50	mg/l NO ₂	---	---	---	---	---	---	N.A
Mercurio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	---	---	N.A
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	---	---	N.A
Oxidabilidade	5,0	µg/l O ₂	---	---	---	---	---	---	N.A
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
CLORPIRIFOS	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Desetiltetbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Diazin	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Metaxil	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Selénio	10	µg/l Se	---	---	---	---	---	---	N.A
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	---	---	N.A
Sulfatos	250	mg/l SO ₄	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloreto e Tricloreto	10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloreto	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tricloreto	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Trihalometanos - total (THM)	100	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Clorofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromodichlorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dibromodichlorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dose Indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	---	---	N.A
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Alfa total	---	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento do VP (causas e medidas correctivas): Não aplicável.

Responsável:

Data da publicação no website: 22 de Agosto de 2023

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao V.P.	% Cumprimento do VP	N. Análises		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia Coli (E. Coli)	0	N/100ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias Coliformes	0	N/100ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	0,1	0,6	---	---	2	2	100%
Cheiro, a 25°C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	---	---	N.A.
Sabor, a 25 °C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	---	---	N.A.
pH	≥6.5 e ≤9.5	Unidades pH	---	---	---	---	---	---	N.A.
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	---	---	---	---	---	N.A.
Cor	20	mg/l PtCo	---	---	---	---	---	---	N.A.
Turbidez	4	UNT	---	---	---	---	---	---	N.A.
Enterococos	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	N.A.
Número de Colónias a 22°C	---	N/ml	---	---	---	---	---	---	N.A.
Número de Colónias a 36°C	---	N/ml	---	---	---	---	---	---	N.A.
Clostridium Perfringens	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	N.A.
Alumínio	200	µg/L Al	---	---	---	---	---	---	N.A.
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	---	---	---	---	---	---	N.A.
Antimónio	5,0	µg/l Sb	---	---	---	---	---	---	N.A.
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	---	---	N.A.
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Boro	1,0	mg/l B	---	---	---	---	---	---	N.A.
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A.
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	---	---	N.A.
Calcio	---	µg/l Ca	---	---	---	---	---	---	N.A.
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	---	---	N.A.
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	---	---	N.A.
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	---	---	N.A.
Cobre	2,0	µg/l Cu	---	---	---	---	---	---	N.A.
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	---	---	N.A.
1,2-Dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Dureza Total	---	mg/l CaCO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A.
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	---	---	N.A.
Fluoretos	1,5	µg/l F	---	---	---	---	---	---	N.A.
Hidrocarbonatos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	---	---	N.A.
Manganés	50	mg/l Mn	---	---	---	---	---	---	N.A.
Nitratos	50	mg/l NO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A.
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	---	---	---	---	---	---	N.A.
Mercurio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	---	---	N.A.
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	---	---	N.A.
Oxidabilidade	5,0	µg/l O ₂	---	---	---	---	---	---	N.A.
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
CLOPIRIFOS	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Desetiltetrazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Diurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Metaxa	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Selénio	10	µg/l Se	---	---	---	---	---	---	N.A.
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	---	---	N.A.
Sulfatos	250	mg/l SO ₄	---	---	---	---	---	---	N.A.
Tetracloreto e Tricloreto	10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Tetracloreto	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Tricloreto	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Trihalometanos - total (THM)	100	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Clorofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Bromofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Bromodiclorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Dibromoclorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Dose Indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	---	---	N.A.
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Alfa total	---	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento do VP (causas e medidas correctivas): Não aplicável.

Responsável:

Data da publicação no website: 22 de Agosto de 2023

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao V.P.	% Cumprimento do VP	N. Análises		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia Coli (E. Coli)	0	N/100ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias Coliformes	0	N/100ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	0,3	0,8	---	---	2	2	100%
Cheiro, a 25°C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	---	---	N.A
Sabor, a 25 °C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	---	---	N.A
pH	≥6.5 e ≤9.5	Unidades pH	---	---	---	---	---	---	N.A
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	---	---	---	---	---	N.A
Cor	20	mg/l PtCo	---	---	---	---	---	---	N.A
Turbidez	4	UNT	---	---	---	---	---	---	N.A
Enterococos	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Número de Colónias a 22°C	---	N/ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Número de Colónias a 36°C	---	N/ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Clostridium Perfringens	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Alumínio	200	µg/L Al	---	---	---	---	---	---	N.A
Amónio	0.50	mg/l NH ₄	---	---	---	---	---	---	N.A
Antimónio	5.0	µg/l Sb	---	---	---	---	---	---	N.A
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzeno	1.0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(a)pireno	0.010	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Boro	1.0	mg/l B	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Cádmio	5.0	µg/l Cd	---	---	---	---	---	---	N.A
Cálcio	---	µg/l Ca	---	---	---	---	---	---	N.A
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	---	---	N.A
Cloreto	250	mg/l Cl	---	---	---	---	---	---	N.A
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	---	---	N.A
Cobre	2.0	µg/l Cu	---	---	---	---	---	---	N.A
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	---	---	N.A
1,2-Dicloroetano	3.0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dureza Total	---	mg/l CaCO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	---	---	N.A
Fluoretos	1.5	µg/l F	---	---	---	---	---	---	N.A
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	0.10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	---	---	N.A
Manganés	50	mg/l Mn	---	---	---	---	---	---	N.A
Nitratos	50	mg/l NO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Nitritos	0.50	mg/l NO ₂	---	---	---	---	---	---	N.A
Mercurio	1.0	µg/l Hg	---	---	---	---	---	---	N.A
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	---	---	N.A
Oxidabilidade	5.0	µg/l O ₂	---	---	---	---	---	---	N.A
Pesticidas - total	0.50	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
CLORPIRIFOS	0.10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Desetiltetrbutilazina	0.10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Diurag	0.10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Terbutilazina	0.10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
MCPA	0.10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Metaxal	0.10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Imidaclopride	0.10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Selenio	10	µg/l Se	---	---	---	---	---	---	N.A
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	---	---	N.A
Sulfatos	250	mg/l SO ₄	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloretoeno, e Tricloretoeno	10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloretoeno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tricloretoeno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Trihalometanos - total (THM)	100	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Clorofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromodichlorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dibromodichlorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dose indicativa	0.10	mSv	---	---	---	---	---	---	N.A
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Alfa total	---	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento do VP (causas e medidas correctivas): Não aplicável.

Responsável:

Data da publicação no website: 22 de Agosto de 2023

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao V.P.	% Cumprimento do VP	N. Análises		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia Coli (E. Coli)	0	N/100ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias Coliformes	0	N/100ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	0,5	0,5	---	---	2	2	100%
Cheiro, a 25°C	3	Fator de diluição	---	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25 °C	3	Fator de diluição	---	<1	0	100%	1	1	100%
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	6,5 (22 °C)	0	100%	1	1	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	23	0	100%	1	1	100%
Cor	20	mg/l PtCo	---	<5(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Turbidez	4	UNT	---	<0,50(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Enterococos	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Número de Colónias a 22°C	---	N/ml	---	Não detectado	---	---	1	1	100%
Número de Colónias a 36°C	---	N/ml	---	Não detectado	---	---	1	1	100%
Clostridium Perfringens	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio	200	µg/l Al	---	170	0	100%	1	1	100%
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	---	<0,1(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Antimónio	5,0	µg/l Sb	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Arsénio	10	µg/l As	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Benzeno	1,0	µg/l	---	<0,20(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	<0,0030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Boro	1,0	mg/l B	---	<0,010(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	---	<3,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	<0,40(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Calcio	---	µg/l Ca	---	2,2	---	---	1	1	100%
Cianetos	50	µg/l CN	---	<5(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Cloretos	250	mg/l Cl	---	4,5	0	100%	1	1	100%
Chumbo	10	µg/l Pb	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Cobre	2,0	µg/l Cu	---	0,0023	0	100%	1	1	100%
Crómio	50	µg/l Cr	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
1,2-Dicloroetano	3,0	µg/l	---	<0,750(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Dureza Total	---	mg/l CaCO ₃	---	18	---	---	1	1	100%
Ferro	200	µg/l Fe	---	4,3	0	100%	1	1	100%
Fluoretos	1,5	µg/l F	---	<0,4(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	---	<0,0200(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	---	<0,0200(l.q.)	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	---	<0,0200(l.q.)	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	µg/l	---	<0,0200(l.q.)	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	---	<0,0200(l.q.)	---	---	1	1	100%
Magnésio	---	mg/l Mg	---	3,0	---	---	1	1	100%
Manganés	50	mg/l Mn	---	8,65	0	100%	1	1	100%
Nitratos	50	mg/l NO ₃	---	7	0	100%	1	1	100%
Nítritos	0,50	mg/l NO ₂	---	<0,04(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Mercurio	1,0	µg/l Hg	---	<0,0100(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Níquel	20	µg/l Ni	---	<2,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade	5,0	µg/l O ₂	---	<0,9(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	<0,10(l.q.)	0	100%	1	1	100%
CLORPIRIFOS	0,10	µg/l	---	<0,0300(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Deseteterbutilazina	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Diurão	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
MCPA	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Metilati	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Selénio	10	µg/l Se	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Sódio	200	mg/l Na	---	2,28	0	100%	1	1	100%
Sulfatos	250	mg/l SO ₄	---	<10(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Tetracloreto e Tricloreto	10	µg/l	---	<0,30(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Tetracloreto	---	µg/l	---	<0,20(l.q.)	---	---	1	1	100%
Tricloreto	---	µg/l	---	<0,10(l.q.)	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (THM)	100	µg/l	---	1,04	0	100%	1	1	100%
Clorofórmio	---	µg/l	---	0,46	---	---	1	1	100%
Bromofórmio	---	µg/l	---	<0,20(l.q.)	---	---	1	1	100%
Bromodiclorometano	---	µg/l	---	0,33	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano	---	µg/l	---	0,25	---	---	1	1	100%
Dose Indicativa	0,10	mSv	---	<0,10	0	100%	1	1	100%
Radão	500	Bq/l	---	500	0	100%	1	1	100%
Alfa total	---	Bq/l	---	<0,04(l.q.)	---	---	1	1	100%

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento do VP (causas e medidas correctivas): Não aplicável.

Responsável:

Data da publicação no website: 22 de Agosto de 2023

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao V.P.	% Cumprimento do VP	N. Análises		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia Coli (E. Coli)	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias Coliformes	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	---	0,2	---	---	1	1	100%
Cheiro, a 25°C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	---	---	N.A
Sabor, a 25 °C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	---	---	N.A
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	---	---	---	---	---	N.A
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	---	---	---	---	---	N.A
Cor	20	mg/l PtCo	---	---	---	---	---	---	N.A
Turvação	4	UNT	---	---	---	---	---	---	N.A
Enterococos	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Número de Colónias a 22°C	---	N/ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Número de Colónias a 36°C	---	N/ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Clostridium Perfringens	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Alumínio	200	µg/L Al	---	---	---	---	---	---	N.A
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	---	---	---	---	---	---	N.A
Antimônio	5,0	µg/l Sb	---	---	---	---	---	---	N.A
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Boro	1,0	mg/l B	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	---	---	N.A
Cálcio	---	µg/l Ca	---	---	---	---	---	---	N.A
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	---	---	N.A
Cloreto	250	mg/l Cl	---	---	---	---	---	---	N.A
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	---	---	N.A
Cobre	2,0	µg/l Cu	---	---	---	---	---	---	N.A
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	---	---	N.A
1,2-Dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dureza Total	---	mg/l CaCO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	---	---	N.A
Fluoretos	1,5	µg/l F	---	---	---	---	---	---	N.A
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	---	---	N.A
Manganés	50	mg/l Mn	---	---	---	---	---	---	N.A
Nitratos	50	mg/l NO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Nitratos	0,50	mg/l NO ₂	---	---	---	---	---	---	N.A
Mercurio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	---	---	N.A
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	---	---	N.A
Oxidabilidade	5,0	µg/l O ₂	---	---	---	---	---	---	N.A
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	<0,10(l.q.)	0	100%	1	1	100%
CLORPIRIFOS	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Desetildebutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Diazin	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Metaxil	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Selénio	10	µg/l Se	---	---	---	---	---	---	N.A
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	---	---	N.A
Sulfatos	250	mg/l SO ₄	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloreto e Tricloreto	10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloreto	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tricloreto	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Trihalometanos - total (THM)	100	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Clorofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromodichlorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dibromodichlorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dose Indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	---	---	N.A
Rádão	500	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Alfa total	---	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento do VP (causas e medidas correctivas): Não aplicável.

Responsável:

Data da publicação no website: 22 de Agosto de 2023

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao V.P.	% Cumprimento do VP	N. Análises		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia Coli (E. Coli)	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias Coliformes	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	---	0,3	---	---	1	1	100%
Choro. a 25°C	3	Fator de diluição	---	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25 °C	3	Fator de diluição	---	<1	0	100%	1	1	100%
pH	≥6.5 e ≤9.5	Unidades pH	---	6,5 (22 °C)	0	100%	1	1	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	88	0	100%	1	1	100%
Cor	20	mg/l PtCo	---	<5(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Turbidez	4	UNT	---	<0,50(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Enterococos	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Número de Colónias a 22°C	---	N/ml	---	Não detectado	---	---	1	1	100%
Número de Colónias a 36°C	---	N/ml	---	Não detectado	---	---	1	1	100%
Clostridium Perfringens	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio	200	µg/l Al	---	30	0	100%	1	1	100%
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	---	<0,1(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Antimónio	5,0	µg/l Sb	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Arsénio	10	µg/l As	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Benzeno	1,0	µg/l	---	<0,20(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	<0,0030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Boro	1,0	mg/l B	---	<0,010(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	---	<3,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	<0,40(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Cálcio	---	µg/l Ca	---	8,0	---	---	1	1	100%
Cianetos	50	µg/l CN	---	<5(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Cloreto	250	mg/l Cl	---	3,1	0	100%	1	1	100%
Chumbo	10	µg/l Pb	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Cobre	2,0	µg/l Cu	---	0,0026	0	100%	1	1	100%
Crómio	50	µg/l Cr	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
1,2-Dicloroetano	3,0	µg/l	---	<0,750(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Dureza Total	---	mg/l CaCO ₃	---	24	---	---	1	1	100%
Ferro	200	µg/l Fe	---	2,9	0	100%	1	1	100%
Fluoretos	1,5	µg/l F	---	<0,4(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	---	<0,0200(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	---	<0,0200(l.q.)	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	---	<0,0200(l.q.)	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	µg/l	---	<0,0200(l.q.)	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	---	<0,0200(l.q.)	---	---	1	1	100%
Magnésio	---	mg/l Mg	---	<2,0(l.q.)	---	---	1	1	100%
Manganés	50	mg/l Mn	---	3,25	0	100%	1	1	100%
Nitratos	50	mg/l NO ₃	---	20	0	100%	1	1	100%
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	---	<0,04(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Merúrio	1,0	µg/l Hg	---	<0,0100(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Níquel	20	µg/l Ni	---	<2,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade	5,0	µg/l O ₂	---	<0,9(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	<0,10(l.q.)	0	100%	1	1	100%
CLORPIRIFOS	0,10	µg/l	---	<0,0300(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Desetilturbutiazina	0,10	µg/l	---	<0,0300(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Diurão	0,10	µg/l	---	<0,0300(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Terbutiazina	0,10	µg/l	---	<0,0300(l.q.)	0	100%	1	1	100%
MCPA	0,10	µg/l	---	<0,0300(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Metolaxa	0,10	µg/l	---	<0,0300(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	<0,0300(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Selénio	10	µg/l Se	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Sódio	200	mg/l Na	---	8,3	0	100%	1	1	100%
Sulfatos	250	mg/l SO ₄	---	<10(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Tetracloreto e Tricloreto	10	µg/l	---	<0,30(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Tetracloreto	---	µg/l	---	<0,20(l.q.)	---	---	1	1	100%
Tricloreto	---	µg/l	---	<0,10(l.q.)	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	---	2,13	0	100%	1	1	100%
Clorofórmio	---	µg/l	---	0,28	---	---	1	1	100%
Bromofórmio	---	µg/l	---	0,69	---	---	1	1	100%
Bromodiclorometano	---	µg/l	---	0,41	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano	---	µg/l	---	0,75	---	---	1	1	100%
Dose Indicativa	0,10	mSv	---	<0,10	0	100%	1	1	100%
Radão	500	Bq/l	---	272	0	100%	1	1	100%
Alfa total	---	Bq/l	---	<0,04(l.q.)	---	---	1	1	100%

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento do VP (causas e medidas correctivas): Não aplicável.

Responsável:

Data da publicação no website: 22 de Agosto de 2023

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao V.P.	% Cumprimento do VP	N. Análises		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia Coli (E. Coli)	0	N/100ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias Coliformes	0	N/100ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	<0,1(l.q.)	0,2	---	---	2	2	100%
Cheiro, a 25°C	3	Fator de diluição	---	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25 °C	3	Fator de diluição	---	<1	0	100%	1	1	100%
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	6,5 (22 °C)	0	100%	1	1	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	55	0	100%	1	1	100%
Cor	20	mg/l PtCo	---	<5(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Turbidez	4	UNT	---	<0,50(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Enterococos	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Número de Colónias a 22°C	---	N/ml	---	Não detectado	---	---	1	1	100%
Número de Colónias a 36°C	---	N/ml	---	Não detectado	---	---	1	1	100%
Clostridium Perfringens	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio	200	µg/l Al	---	<10,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	---	<0,1(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Antimónio	5,0	µg/l Sb	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Arsénio	10	µg/l As	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Benzeno	1,0	µg/l	---	<0,20(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	<0,0030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Boro	1,0	mg/l B	---	<0,010(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	---	<3,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	<0,40(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Cálcio	---	µg/l Ca	---	2,7	---	---	1	1	100%
Cianetos	50	µg/l CN	---	<5(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Cloratos	250	mg/l Cl	---	7,0	0	100%	1	1	100%
Chumbo	10	µg/l Pb	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Cobre	2,0	µg/l Cu	---	0,0136	0	100%	1	1	100%
Crómio	50	µg/l Cr	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
1,2-Dicloroetano	3,0	µg/l	---	<0,750(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Dureza Total	---	mg/l CaCO ₃	---	22	---	---	1	1	100%
Ferro	200	µg/l Fe	---	2,7	0	100%	1	1	100%
Fluoretos	1,5	µg/l F	---	<0,4(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	0,10	µg/l	---	<0,0200(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	---	<0,0200(l.q.)	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	---	<0,0200(l.q.)	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	µg/l	---	<0,0200(l.q.)	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	---	<0,0200(l.q.)	---	---	1	1	100%
Magnésio	---	mg/l Mg	---	3,6	---	---	1	1	100%
Manganés	50	mg/l Mn	---	<0,50(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Nitratos	50	mg/l NO ₃	---	14	0	100%	1	1	100%
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	---	<0,04(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Mercurio	1,0	µg/l Hg	---	<0,0100(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Níquel	20	µg/l Ni	---	<2,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade	5,0	µg/l O ₂	---	0,9	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	<0,10(l.q.)	0	100%	1	1	100%
CLORPIRIFOS	0,10	µg/l	---	<0,0300(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Desetiltèrbutilazina	0,10	µg/l	---	<0,0300(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Durão	0,10	µg/l	---	<0,0300(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	<0,0300(l.q.)	0	100%	1	1	100%
MCPA	0,10	µg/l	---	<0,0300(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Metaxil	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Imidacloprido	0,10	µg/l	---	<0,0300(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Selénio	10	µg/l Se	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Sódio	200	mg/l Na	---	6,81	0	100%	1	1	100%
Sulfatos	250	mg/l SO ₄	---	<10(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Tetracloreto e Tricloreto	10	µg/l	---	<0,30(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Tetracloreto	---	µg/l	---	<0,20(l.q.)	---	---	1	1	100%
Tricloreto	---	µg/l	---	<0,10(l.q.)	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (THM)	100	µg/l	---	1,11	0	100%	1	1	100%
Clorofórmio	---	µg/l	---	<0,10(l.q.)	---	---	1	1	100%
Bromoformio	---	µg/l	---	0,61	---	---	1	1	100%
Bromodiclorometano	---	µg/l	---	0,13	---	---	1	1	100%
Di bromoclorometano	---	µg/l	---	0,37	---	---	1	1	100%
Dose Indicativa	0,10	mSv	---	<0,10	0	100%	1	1	100%
Radão	500	Bq/l	---	39	0	100%	1	1	100%
Alfa total	---	Bq/l	---	<0,04(l.q.)	---	---	1	1	100%

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento do VP (causas e medidas correctivas): Não aplicável.

Responsável:

Data da publicação no website: 22 de Agosto de 2023

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao VP	% Cumprimento do VP	N. Análises		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia Coli (E. Coli)	0	N/100ml	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias Coliformes	0	N/100ml	0	0	0	100%	3	3	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	0,1	0,3	---	---	3	3	100%
Cheiro, a 25°C	3	Fator de diluição	---	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25 °C	3	Fator de diluição	---	<1	0	100%	1	1	100%
pH	≥ 6,5 e ≤ 9,5	Unidades pH	---	6,9 (22 °C)	0	100%	1	1	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	87	0	100%	1	1	100%
Cor	20	mg/l PtCo	---	<5(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Turvação	4	UNT	---	<0,50(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Enterococos	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Número de Colónias a 22°C	---	N/ml	---	Não detectado	---	---	1	1	100%
Número de Colónias a 36°C	---	N/ml	---	Não detectado	---	---	1	1	100%
Clostridium Perfringens	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	N.A.
Alumínio	200	µg/L Al	---	---	---	---	---	---	N.A.
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	---	---	---	---	---	---	N.A.
Antimónio	5,0	µg/l Sb	---	---	---	---	---	---	N.A.
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	---	---	N.A.
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Boro	1,0	mg/l B	---	---	---	---	---	---	N.A.
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A.
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	---	---	N.A.
Cálcio	---	µg/l Ca	---	---	---	---	---	---	N.A.
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	---	---	N.A.
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	---	---	N.A.
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	---	---	N.A.
Cobre	2,0	µg/l Cu	---	---	---	---	---	---	N.A.
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	---	---	N.A.
1,2-Dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Dureza Total	---	mg/l CaCO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A.
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	---	---	N.A.
Fluoretos	1,5	µg/l F	---	---	---	---	---	---	N.A.
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	---	---	N.A.
Manganés	50	mg/l Mn	---	---	---	---	---	---	N.A.
Nitratos	50	mg/l NO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A.
Nítritos	0,50	mg/l NO ₂	---	---	---	---	---	---	N.A.
Mercurio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	---	---	N.A.
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	---	---	N.A.
Oxidabilidade	5,0	µg/l O ₂	---	---	---	---	---	---	N.A.
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	<0,10(l.q.)	0	100%	1	1	100%
CLORPIRIFOS	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Desetiltetbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Diazinó	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Metalaxil	0,10	µg/l	---	<0,010(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Imidacloprid	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Safénio	10	µg/l Se	---	---	---	---	---	---	N.A.
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	---	---	N.A.
Sulfatos	250	mg/l SO ₄	---	---	---	---	---	---	N.A.
Tetracloreto e Tricloreto:	10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Tetracloreto	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Tricloreto	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Clorofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Bromofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Bromodiclorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Dibromodiclorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Dose Indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	---	---	N.A.
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Alfa total	---	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento do VP (causas e medidas correctivas): Não aplicável.

Responsável:

Data da publicação no website: 22 de Agosto de 2023

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao V.P.	% Cumprimento do VP	N. Análises		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia Coli (E. Coli)	0	N/100ml	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias Coliformes	0	N/100ml	0	0	0	100%	3	3	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	0,1	0,4	---	---	3	3	100%
Cloro, a 25°C	3	Fator de diluição	---	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25 °C	3	Fator de diluição	---	<1	0	100%	1	1	100%
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	6,5 (22 °C)	0	100%	1	1	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	53	0	100%	1	1	100%
Cor	20	mg/l PtCo	---	<5(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Turvação	4	UNT	---	<0,50(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Enterococos	0	N/100ml	---	4	1	0%	1	1	100%
Número de Colónias a 22°C	---	N/ml	---	21	---	---	1	1	100%
Número de Colónias a 36°C	---	N/ml	---	7	---	---	1	1	100%
Clostridium Perfringens	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio	200	µg/l Al	---	22,8	0	100%	1	1	100%
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	---	<0,1(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Antimônio	5,0	µg/l Sb	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Arsénio	10	µg/l As	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Benzeno	1,0	µg/l	---	<0,20(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	<0,0030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Boro	1,0	mg/l B	---	<0,010(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	---	<3,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	<0,40(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Cálcio	---	µg/l Ca	---	3,8	---	---	1	1	100%
Cianetos	50	µg/l CN	---	<5(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Cloratos	250	mg/l Cl	---	5,8	0	100%	1	1	100%
Chumbo	10	µg/l Pb	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Cobre	2,0	µg/l Cu	---	0,0028	0	100%	1	1	100%
Crómio	50	µg/l Cr	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
1,2-Dicloroetano	3,0	µg/l	---	<0,750(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Dureza Total	---	mg/l CaCO ₃	---	16	---	---	1	1	100%
Ferro	200	µg/l Fe	---	4,7	0	100%	1	1	100%
Fluoretos	1,5	µg/l F	---	<0,4(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	0,10	µg/l	---	<0,0200(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	---	<0,0200(l.q.)	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	---	<0,0200(l.q.)	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	µg/l	---	<0,0200(l.q.)	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	---	<0,02(l.q.)	---	---	1	1	100%
Magnésio	---	mg/l Mg	---	<2,0(l.q.)	---	---	1	1	100%
Manganés	50	mg/l Mn	---	2,75	0	100%	1	1	100%
Nitratos	50	mg/l NO ₃	---	6	0	100%	1	1	100%
Nítritos	0,50	mg/l NO ₂	---	<0,04(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Mercurio	1,0	µg/l Hg	---	<0,0100(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Níquel	20	µg/l Ni	---	<2,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade	5,0	µg/l O ₂	---	<0,9(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	<0,10(l.q.)	0	100%	1	1	100%
CLORPIRIFOS	0,10	µg/l	---	<0,0300(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Deseteterbutilazina	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Diurão	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
MCPA	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Metaxal	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Imidacloprida	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Selenio	10	µg/l Se	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Sódio	200	mg/l Na	---	4,87	0	100%	1	1	100%
Sulfatos	250	mg/ SO ₄	---	<10(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Tetracloreto e Tricloreto	10	µg/l	---	<0,30(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Tetracloreto	---	µg/l	---	<0,20(l.q.)	---	---	1	1	100%
Tricloreto	---	µg/l	---	<0,10(l.q.)	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (THM)	100	µg/l	---	1,11	0	100%	1	1	100%
Clorofórmio	---	µg/l	---	0,89	---	---	1	1	100%
Bromoclorometano	---	µg/l	---	<0,20(l.q.)	---	---	1	1	100%
Bromodichlorometano	---	µg/l	---	0,22	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano	---	µg/l	---	<0,10(l.q.)	---	---	1	1	100%
Dose Indicativa	0,10	mSv	---	<0,10	0	100%	1	1	100%
Radão	500	Bq/l	---	105	0	100%	1	1	100%
Alfa total	---	Bq/l	---	<0,04(l.q.)	---	---	1	1	100%

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento do VP (causas e medidas correctivas): Enterococos. Causas: Rotura na rede de adução/distribuição/reservatório. Medidas Correctivas: Reparação ou substituição da componente danificada/material inadequado na rede de distribuição.

Responsável:

Data da publicação no website: 22 de Agosto de 2023

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao V.P.	% Cumprimento do VP	N. Análises		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia Coli (E. Coli)	0	N/100ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias Coliformes	0	N/100ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	0,2	0,3	---	---	2	2	100%
Cloro, a 25°C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	---	---	N.A
Sabor, a 25 °C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	---	---	N.A
pH	6,5 e 9,5	Unidades pH	---	---	---	---	---	---	N.A
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	---	---	---	---	---	N.A
Cor	20	mg/l PtCo	---	---	---	---	---	---	N.A
Turvação	4	UNT	---	---	---	---	---	---	N.A
Enterococos	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Número de Colónias a 22°C	---	N/ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Número de Colónias a 36°C	---	N/ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Clostridium Perfringens	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Alumínio	200	µg/l Al	---	---	---	---	---	---	N.A
Amónio	0,50	mg/l NH ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Antimónio	5,0	µg/l Sb	---	---	---	---	---	---	N.A
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Boro	1,0	mg/l B	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	---	---	N.A
Cálcio	---	µg/l Ca	---	---	---	---	---	---	N.A
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	---	---	N.A
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	---	---	N.A
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	---	---	N.A
Cobre	2,0	µg/l Cu	---	---	---	---	---	---	N.A
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	---	---	N.A
1,2-Dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dureza Total	---	mg/l CaCO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	---	---	N.A
Fluoretos	1,5	µg/l F	---	---	---	---	---	---	N.A
Hidrocarbonatos Aromáticos Policíclicos (HAP)	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	---	---	N.A
Manganês	50	mg/l Mn	---	---	---	---	---	---	N.A
Nitratos	50	mg/l NO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	---	---	---	---	---	---	N.A
Mercurio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	---	---	N.A
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	---	---	N.A
Oxalabilidade	5,0	µg/l O ₂	---	---	---	---	---	---	N.A
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
CLORPIRIFOS	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Desetiltetrazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Diurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Metilaxi	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Selenio	10	µg/l Se	---	---	---	---	---	---	N.A
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	---	---	N.A
Sulfatos	250	mg/l SO ₄	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloreto e Tricloreto	10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloreto	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tricloreto	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Trihalometanos - total (THM)	100	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Cloroformo	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromodiclorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dibromoclorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dose Indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	---	---	N.A
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Alfa total	---	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento do VP (causas e medidas correctivas): Não aplicável.

Responsável:

Data da publicação no website: 22 de Agosto de 2023

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao V.P.	% Cumprimento do VP	N. Análises		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia Coli (E. Coli)	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias Coliformes	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	---	0,5	---	---	1	1	100%
Cheiro, a 25°C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	---	---	N.A.
Sabor, a 25 °C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	---	---	N.A.
pH	≥6.5 e ≤9.5	Unidades pH	---	---	---	---	---	---	N.A.
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	---	---	---	---	---	N.A.
Cor	20	mg/l PtCo	---	---	---	---	---	---	N.A.
Turvação	4	UNT	---	---	---	---	---	---	N.A.
Enterococos	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	N.A.
Número de Colónias a 22°C	---	N/ml	---	---	---	---	---	---	N.A.
Número de Colónias a 36°C	---	N/ml	---	---	---	---	---	---	N.A.
Clostridium Perfringens	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	N.A.
Alumínio	200	µg/l Al	---	---	---	---	---	---	N.A.
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	---	---	---	---	---	---	N.A.
Antimónio	5,0	µg/l Sb	---	---	---	---	---	---	N.A.
Ársénio	10	µg/l As	---	---	---	---	---	---	N.A.
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Boro	1,0	mg/l B	---	---	---	---	---	---	N.A.
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A.
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	---	---	N.A.
Cálcio	---	µg/l Ca	---	---	---	---	---	---	N.A.
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	---	---	N.A.
Cloratos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	---	---	N.A.
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	---	---	N.A.
Cobre	2,0	µg/l Cu	---	---	---	---	---	---	N.A.
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	---	---	N.A.
1,2-Dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Dureza Total	---	mg/l CaCO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A.
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	---	---	N.A.
Fluoretos	1,5	µg/l F	---	---	---	---	---	---	N.A.
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	---	---	N.A.
Manganés	50	mg/l Mn	---	---	---	---	---	---	N.A.
Nitratos	50	mg/l NO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A.
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	---	---	---	---	---	---	N.A.
Mercurio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	---	---	N.A.
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	---	---	N.A.
Oxidabilidade	5,0	µg/l O ₂	---	---	---	---	---	---	N.A.
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
CLORPIRIFOS	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Desetiltetrazinas	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Diurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Metalaol	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Selénio	10	µg/l Se	---	---	---	---	---	---	N.A.
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	---	---	N.A.
Sulfatos	250	mg/l SO ₄	---	---	---	---	---	---	N.A.
Tetracloreto e Tricloreto:	10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Tetracloreto	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Tricloreto	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Trihalometanos - total (THM)	100	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Clorofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Bromofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Bromodiclorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Dibromodiclorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Dose Indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	---	---	N.A.
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Atividade total	---	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento do VP (causas e medidas correctivas): Não aplicável.

Responsável:

Data da publicação no website: 22 de Agosto de 2023

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao V.P.	% Cumprimento do VP	N. Análises		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia Coli (E. Coli)	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias Coliformes	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	---	0,4	---	---	1	1	100%
Cheiro, a 25°C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	---	---	NA
Sabor, a 25 °C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	---	---	NA
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	---	---	---	---	---	NA
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	---	---	---	---	---	NA
Cor	20	mg/l PtCo	---	---	---	---	---	---	NA
Turvação	4	UNT	---	---	---	---	---	---	NA
Enterococos	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	NA
Número de Colónias a 22°C	---	N/ml	---	---	---	---	---	---	NA
Número de Colónias a 36°C	---	N/ml	---	---	---	---	---	---	NA
Clostridium Perfringens	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	NA
Alumínio	200	µg/l Al	---	---	---	---	---	---	NA
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	---	---	---	---	---	---	NA
Antimônio	5,0	µg/l Sb	---	---	---	---	---	---	NA
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	---	---	NA
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Boro	1,0	mg/l B	---	---	---	---	---	---	NA
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	---	---	---	---	---	---	NA
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	---	---	NA
Cálcio	---	µg/l Ca	---	---	---	---	---	---	NA
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	---	---	NA
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	---	---	NA
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	---	---	NA
Cobre	2,0	µg/l Cu	---	---	---	---	---	---	NA
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	---	---	NA
1,2-Dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Dureza Total	---	mg/l CaCO ₃	---	---	---	---	---	---	NA
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	---	---	NA
Fluoretos	1,5	µg/l F	---	---	---	---	---	---	NA
Hidrocarbonatos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	---	---	NA
Manganés	50	mg/l Mn	---	---	---	---	---	---	NA
Nitratos	50	mg/l NO ₃	---	---	---	---	---	---	NA
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	---	---	---	---	---	---	NA
Mercurio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	---	---	NA
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	---	---	NA
Oxidabilidade	5,0	µg/l O ₂	---	---	---	---	---	---	NA
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
CLORPIRIFOS	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Desetiltetrazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Diurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Metabaxi	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Selénio	10	µg/l Se	---	---	---	---	---	---	NA
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	---	---	NA
Sulfatos	250	mg/l SO ₄	---	---	---	---	---	---	NA
Tetracloreto e Tricloreto:	10	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Tetracloreto	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Tricloreto	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Cloroformo	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Bromofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Bromodichlorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Dibromodichlorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Dose Indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	---	---	NA
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	---	---	NA
Alfa total	---	Bq/l	---	---	---	---	---	---	NA

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento do VP (causas e medidas correctivas): Não aplicável.

Responsável:

Data da publicação no website: 22 de Agosto de 2023