

Resumo dos parâmetros pesquisados durante o 4.º trimestre de 2025

	CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE MOIMENTA DA BEIRA						4º TRIMESTRE		
	ZONA DE ABASTECIMENTO: Resumo Geral						2025		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).									
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao V.P.	% Cumprimento do VP	N.º Análises		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia Coli (E. Coli)	0	N/100ml	0	0	0	100%	44	44	100%
Bactérias Coliformes	0	N/100ml	0	0	0	100%	44	44	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	<0,16	1,2	---	---	44	44	100%
Cheiro, a 25°C	3	Fator de diluição	<1	<1	0	100%	8	8	100%
Sabor, a 25 °C	3	Fator de diluição	<1	<1	0	100%	8	8	100%
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	7,3	7,6	10	-25%	8	8	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	95,6	131	0	100%	8	8	100%
Cor	20	mg/l PtCo	<3,0	<3,0	0	100%	8	8	100%
Turvação	4	UNT	<1,0	<1,0	0	100%	8	8	100%
Enterococos	0	N/100ml	0	0	0	100%	8	8	100%
Número de Colónias a 22°C	---	N/ml	0	>300	---	---	8	8	100%
Clostridium Perfringens	0	N/100ml	0	0	0	100%	3	3	100%
Alumínio	200	µg/L Al	15,3	399	1	67%	3	3	100%
Amónio	0,5	mg/l NH <sub>4</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Antimónio	5,00	µg/l Sb	---	---	---	---	---	---	N.A
Arsénio	10,0	µg/l As	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzeno	1	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(a)pireno	0,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Boro	1,000	mg/l B	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromatos	10,0	µg/l BrO <sub>3</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Cádmio	5	µg/l Cd	---	---	---	---	---	---	N.A
Cálcio	---	µg/l Ca	---	---	---	---	---	---	N.A
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	---	---	N.A
Cloratos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	---	---	N.A
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	---	---	N.A
Cobre	2	µg/l Cu	---	---	---	---	---	---	N.A
Crómio	50,0	µg/l Cr	---	---	---	---	---	---	N.A
1,2-Dicloroetano	3	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dureza Total	---	mg/l CaCO <sub>3</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Ferro	200	µg/l Fe	<5,0	154	0	100%	3	3	100%
Fluoretos	1,5	µg/l F	---	---	---	---	---	---	N.A
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,1	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	---	---	N.A
Manganês	50	mg/l Mn	<0,50	110	0	100%	3	3	100%
Nitratos	50	mg/l NO <sub>3</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Nitritos	0,5	mg/l NO <sub>2</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Mercurio	1,00	µg/l Hg	---	---	---	---	---	---	N.A
Níquel	20,0	µg/l Ni	---	---	---	---	---	---	N.A
Oxidabilidade	5	µg/l O <sub>2</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Pesticidas - total	0,5	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tebuconazol	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Desetiltebutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Glifosato	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Glifosato AMPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
DIMETENAMIDA-P	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Metalaxil	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
M656PH051	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Selénio	10	µg/l Se	---	---	---	---	---	---	N.A
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	---	---	N.A
Sulfatos	250	mg/l SO <sub>4</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloroetano e Tricloroetano:	10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloroetano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tricloroetano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Clorofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromodiclorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dibromodoclorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dose Indicativa	0,10	mSv	---	<0,10	0	100%	1	1	100%
Radão	500	Bq/l	---	388	0	100%	2	2	100%
Alfa total	---	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Cloritos	0,70	mg/L	---	---	---	---	---	---	N.A
Cloratos	0,70	mg/L	---	---	---	---	---	---	N.A
Potássio	---	mg/lk	---	---	---	---	---	---	N.A
Rádio 226	0,5	Bq/l	---	0,168	0	100%	1	1	100%
Polónio 210	0,1	Bq/l	---	0,171	0	100%	1	1	100%
Urânio 234	2,8	Bq/l	---	0,037	0	100%	1	1	100%
Urânio 238	3	Bq/l	---	0,0235	0	100%	1	1	100%
Antimónio <sup>1</sup>	5,0	µg/l Sb	---	<0,5	0	100%	1	1	100%
Arsénio <sup>1</sup>	10	µg/l As	---	<0,5	0	100%	1	1	100%
Benzeno <sup>1</sup>	1,0	µg/l	---	<0,20	0	100%	1	1	100%
Boro <sup>1</sup>	1,0	mg/l B	---	0,006	0	100%	1	1	100%
Bromatos <sup>1</sup>	10	µg/l BrO <sub>3</sub>	---	2,2	0	100%	1	1	100%
Cádmio <sup>1</sup>	5,0	µg/l Cd	---	<0,5	0	100%	1	1	100%
Cianetos <sup>1</sup>	50	µg/l CN	---	<5	0	100%	1	1	100%
Cloratos <sup>1</sup>	250	mg/l Cl	---	11	0	100%	1	1	100%
1,2-Dicloroetano <sup>1</sup>	3,0	µg/l	---	<0,750	0	100%	1	1	100%
Nitratos <sup>1</sup>	50,0	mg/l NO <sub>3</sub>	---	2,7	0	100%	1	1	100%
Fluoretos <sup>1</sup>	1,5	µg/l F	---	<0,10	0	100%	1	1	100%
Mercurio <sup>1</sup>	1,0	µg/l Hg	---	<0,10	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total <sup>1</sup>	0,50	µg/l	---	<0,03	0	100%	1	1	100%
Tebuconazol <sup>1</sup>	0,10	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
Desetiltebutilazina <sup>1</sup>	0,10	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
Glifosato <sup>1</sup>	0,10	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
Terbutilazina <sup>1</sup>	0,10	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
MCPA <sup>1</sup>	0,10	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
Glifosato AMPA <sup>1</sup>	0,10	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	10%
Imidaclopride <sup>1</sup>	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
DIMETENAMIDA-P <sup>1</sup>	0,10	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
Metalaxil <sup>1</sup>	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
M656PH051 <sup>1</sup>	0,10	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
Selénio <sup>1</sup>	10	µg/l Se	---	<0,5	0	100%	1	1	100%
Sódio <sup>1</sup>	200	mg/l Na	---	6,2	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano <sup>1</sup> :	10	µg/l	---	<0,20	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano <sup>1</sup>	---	µg/l	---	<0,20	---	---	1	1	100%
Tricloroetano <sup>1</sup>	---	µg/l	---	<0,10	---	---	1	1	100%
Dose Indicativa <sup>1</sup>	0,10	mSv	---	<0,1	0	100%	1	1	100%
Alfa total <sup>1</sup>	---	Bq/l	---	<0,04	---	---	1	1	100%

Nota 1: Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta - Águas do Norte

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento do VP (causas e medidas correctivas): pH. Causas: Características naturais (hidrogeológicas) da origem de água. Medidas Corretivas: Não foram tomadas medidas por não haver risco para a saúde (parecer AS ou por ausência de parecer). Bactérias Coliformes. Causas: Rotura na rede de adução/distribuição/reservatório. Medidas Corretivas: Reparação ou substituição do componente danificada/material inadequado na rede de distribuição. Escherichia coli. Causas: Rotura na rede de adução/distribuição/reservatório. Medidas Corretivas: Reparação ou substituição do componente danificada/material inadequado na rede de distribuição.



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao V.P	% Cumprimento do VP	N. Análises		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia Coli (E. Coli)	0	N/100ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias Coliformes	0	N/100ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	0,3	0,32	---	---	2	2	100%
Cheiro, a 25°C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	---	---	N.A
Sabor, a 25 °C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	---	---	N.A
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	---	---	---	---	---	N.A
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	---	---	---	---	---	N.A
Cor	20	mg/l PtCo	---	---	---	---	---	---	N.A
Turvação	4	UNT	---	---	---	---	---	---	N.A
Enterococos	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Número de Colónias a 22°C	---	N/ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Clostridium Perfringens	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Alumínio	200	µg/L Al	---	---	---	---	---	---	N.A
Amónio	0,50	mg/l NH <sub>4</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Antimónio	5,0	µg/l Sb	---	---	---	---	---	---	N.A
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Boro	1,0	mg/l B	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromatos	10	µg/l BrO <sub>3</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	---	---	N.A
Cálcio	---	µg/l Ca	---	---	---	---	---	---	N.A
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	---	---	N.A
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	---	---	N.A
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	---	---	N.A
Cobre	2,0	µg/l Cu	---	---	---	---	---	---	N.A
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	---	---	N.A
1,2-Dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dureza Total	---	mg/l CaCO <sub>3</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	---	---	N.A
Fluoretos	1,5	µg/l F	---	---	---	---	---	---	N.A
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	---	---	N.A
Manganês	50	mg/l Mn	---	---	---	---	---	---	N.A
Nitratos	50	mg/l NO <sub>3</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Nitritos	0,50	mg/l NO <sub>2</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Mercurio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	---	---	N.A
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	---	---	N.A
Oxidabilidade	5,0	µg/l O <sub>2</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tebuconazol	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Desetiltetbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Glifosato	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Glifosato AMPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
DIMETENAMIDA-P	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Metalaxil	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
M656PH051	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Selénio	10	µg/l Se	---	---	---	---	---	---	N.A
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	---	---	N.A
Sulfatos	250	mg/ SO <sub>4</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloreto e Tricloreto:	10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloreto	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tricloreto	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Clorofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromodiclorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dibromoclorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dose Indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	---	---	N.A
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Alfa total	---	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Cloritos	0,70	mg/L	---	---	---	---	---	---	N.A
Cloratos	0,70	mg/L	---	---	---	---	---	---	N.A
Potássio	---	mg/lk	---	---	---	---	---	---	N.A

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento do VP (causas e medidas correctivas): Não aplicável.

Responsável:

Data da publicação no website: 18 de Fevereiro de 2026

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao V.P	% Cumprimento do VP	N. Análises		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia Coli (E. Coli)	0	N/100ml	0	0	0	100%	6	6	100%
Bactérias Coliformes	0	N/100ml	0	0	0	100%	6	6	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	0,4	1,3	---	---	6	6	100%
Cheiro, a 25°C	3	Fator de diluição	<1	<1	0	100%	3	3	100%
Sabor, a 25 °C	3	Fator de diluição	<1	<1	0	100%	3	3	100%
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	5,5	7	1	67%	3	3	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	79,2	102	0	100%	3	3	100%
Cor	20	mg/l PtCo	<3,0	<3,0	0	100%	3	3	100%
Turvação	4	UNT	<1,0	<1,0	0	100%	3	3	100%
Enterococos	0	N/100ml	0	0	0	100%	3	3	100%
Número de Colónias a 22°C	---	N/ml	0	1	---	---	3	3	100%
Clostridium Perfringens	0	N/100ml	0	0	0	100%	3	3	100%
Alumínio	200	µg/L Al	18,6	51	0	100%	3	3	100%
Azoto amoniacal	0,50	mg/l NH <sub>4</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Antimónio <sup>1</sup>	5,0	µg/l Sb	---	<0,5	0	100%	1	1	100%
Arsénio <sup>1</sup>	10	µg/l As	---	<0,5	0	100%	1	1	100%
Benzeno <sup>1</sup>	1,0	µg/l	---	<0,20	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Boro <sup>1</sup>	1,0	mg/l B	---	0,006	0	100%	1	1	100%
Bromatos <sup>1</sup>	10	µg/l BrO <sub>3</sub>	---	2,2	0	100%	1	1	100%
Cádmio <sup>1</sup>	5,0	µg/l Cd	---	<0,5	0	100%	1	1	100%
Cálcio	---	µg/l Ca	---	---	---	---	---	---	N.A
Cianetos <sup>1</sup>	50	µg/l CN	---	<5	0	100%	1	1	100%
Cloretos <sup>1</sup>	250	mg/l Cl	---	11	0	100%	1	1	100%
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	---	---	N.A
Cobre	2	µg/l Cu	---	---	---	---	---	---	N.A
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	---	---	N.A
1,2-Dicloroetano <sup>1</sup>	3,0	µg/l	---	<0,750	0	100%	1	1	100%
Dureza Total	---	mg/l CaCO <sub>3</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Ferro	200,0	µg/l Fe	<5	133	0	100%	3	3	100%
Fluoretos <sup>1</sup>	1,5	µg/l F	---	<0,10	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,1	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Índeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	---	---	N.A
Manganês	50	mg/l Mn	<5	<5	0	100%	3	3	100%
Nitratos <sup>1</sup>	50	mg/l NO <sub>3</sub>	---	2,7	---	---	---	---	N.A
Nitritos	0,5	mg/l NO <sub>2</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Mercurio <sup>1</sup>	1	µg/l Hg	---	<0,10	0	100%	1	1	100%
Níquel	20,00	µg/l Ni	---	---	---	---	---	---	N.A
Oxidabilidade	5,0	µg/l O <sub>2</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Pesticidas - total <sup>1</sup>	0,5	µg/l	---	<0,03	0	100%	1	1	100%
Tebuconazol <sup>1</sup>	0,1	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
Desetilterbutilazina <sup>1</sup>	0,10	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
Glifosato <sup>1</sup>	0,10	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
Terbutilazina <sup>1</sup>	0,10	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
MCPA <sup>1</sup>	0,10	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
Glifosato AMPA <sup>1</sup>	0,10	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
Imidaclopride <sup>1</sup>	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
DIMETENAMIDA-P <sup>1</sup>	0,10	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
Metalaxil <sup>1</sup>	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
M656PH051 <sup>1</sup>	0,1	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
Selénio <sup>1</sup>	10	µg/l Se	---	<0,5	0	100%	1	1	100%
Sódio <sup>1</sup>	200	mg/l Na	---	6,2	0	100%	1	1	100%
Sulfatos	250	mg/ SO <sub>4</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloroetano e Tricloroetano <sup>1</sup> :	10	µg/l	---	<0,20	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano <sup>1</sup>	---	µg/l	---	<0,20	---	---	1	1	100%
Tricloroetano <sup>1</sup>	---	µg/l	---	<0,10	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Clorofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromodiclorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dibromoclorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dose Indicativa <sup>1</sup>	0,1	mSv	---	<0,1	0	100%	1	1	100%
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Alfa total <sup>1</sup>	---	Bq/l	---	<0,04	0	100%	1	1	100%
Cloritos	0,70	mg/L	---	---	---	---	---	---	N.A
Cloratos	0,7	mg/L	---	---	---	---	---	---	N.A
Potássio	---	mg/lk	---	---	---	---	---	---	N.A

Nota1: Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta - Águas do Norte

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento do VP (causas e medidas correctivas): pH. Causas: Características naturais (hidrogeológicas) da origem de água. Medidas Corretivas: Não foram tomadas medidas por não haver risco para a saúde (parecer AS ou por ausência de parecer).

Responsável:

Data da publicação no website: 18 de Fevereiro de 2026



## CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE MOIMENTA DA BEIRA

4º TRIMESTRE

ZONA DE ABASTECIMENTO: Castelo

2025

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao V.P	% Cumprimento do VP	N. Análises		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia Coli (E. Coli)	0	N/100ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias Coliformes	0	N/100ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	0,4	0,5	---	---	2	2	100%
Cheiro, a 25°C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	---	---	N.A
Sabor, a 25 °C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	---	---	N.A
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	---	---	---	---	---	N.A
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	---	---	---	---	---	N.A
Cor	20	mg/l PtCo	---	---	---	---	---	---	N.A
Turvação	4	UNT	---	---	---	---	---	---	N.A
Enterococos	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Número de Colónias a 22°C	---	N/ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Clostridium Perfringens	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Alumínio	200	µg/L Al	---	---	---	---	---	---	N.A
Amónio	0,50	mg/l NH <sub>4</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Antimónio	5,0	µg/l Sb	---	---	---	---	---	---	N.A
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Boro	1,0	mg/l B	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromatos	10	µg/l BrO <sub>3</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	---	---	N.A
Cálcio	---	µg/l Ca	---	---	---	---	---	---	N.A
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	---	---	N.A
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	---	---	N.A
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	---	---	N.A
Cobre	2,0	µg/l Cu	---	---	---	---	---	---	N.A
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	---	---	N.A
1,2-Dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dureza Total	---	mg/l CaCO <sub>3</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	---	---	N.A
Fluoretos	1,5	µg/l F	---	---	---	---	---	---	N.A
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	---	---	N.A
Manganês	50	mg/l Mn	---	---	---	---	---	---	N.A
Nitratos	50	mg/l NO <sub>3</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Nitritos	0,50	mg/l NO <sub>2</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Mercurio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	---	---	N.A
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	---	---	N.A
Oxidabilidade	5,0	µg/l O <sub>2</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tebuconazol	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Desetiltebutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Glifosato	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Glifosato AMPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
DIMETENAMIDA-P	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Metalaxil	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
M656PH051	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Selénio	10	µg/l Se	---	---	---	---	---	---	N.A
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	---	---	N.A
Sulfatos	250	mg/ SO <sub>4</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloroetano e Tricloroetano:	10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloroetano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tricloroetano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Clorofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromodiclorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dibromoclorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dose Indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	---	---	N.A
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Alfa total	---	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Cloritos	0,70	mg/L	---	---	---	---	---	---	N.A
Cloratos	0,70	mg/L	---	---	---	---	---	---	N.A
Potássio	---	mg/lk	---	---	---	---	---	---	N.A
Rádio 226	0,5	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Polónio 210	0,1	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Urânio 234	2,8	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Urânio 238	3	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento do VP (causas e medidas correctivas): Não aplicável.

Responsável:

Data da publicação no website: 18 de Fevereiro de 2026

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao V.P	% Cumprimento do VP	N. Análises		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia Coli (E. Coli)	0	N/100ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias Coliformes	0	N/100ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfectante residual	---	mg/l	0,4	0,5	---	---	2	2	100%
Cheiro, a 25°C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	---	---	N.A
Sabor, a 25 °C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	---	---	N.A
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	---	---	---	---	---	N.A
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	---	---	---	---	---	N.A
Cor	20	mg/l PtCo	---	---	---	---	---	---	N.A
Turvação	4	UNT	---	---	---	---	---	---	N.A
Enterococos	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Número de Colónias a 22°C	---	N/ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Clostridium Perfringens	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Alumínio	200	µg/L Al	---	---	---	---	---	---	N.A
Amónio	0,50	mg/l NH <sub>4</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Antimónio	5,0	µg/l Sb	---	---	---	---	---	---	N.A
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Boro	1,0	mg/l B	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromatos	10	µg/l BrO <sub>3</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	---	---	N.A
Cálcio	---	µg/l Ca	---	---	---	---	---	---	N.A
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	---	---	N.A
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	---	---	N.A
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	---	---	N.A
Cobre	2,0	µg/l Cu	---	---	---	---	---	---	N.A
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	---	---	N.A
1,2-Dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dureza Total	---	mg/l CaCO <sub>3</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	---	---	N.A
Fluoretos	1,5	µg/l F	---	---	---	---	---	---	N.A
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	---	---	N.A
Manganés	50	mg/l Mn	---	---	---	---	---	---	N.A
Nitratos	50	mg/l NO <sub>3</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Nitritos	0,50	mg/l NO <sub>2</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Mercurio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	---	---	N.A
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	---	---	N.A
Oxidabilidade	5,0	µg/l O <sub>2</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tebuconazol	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Desetiltetrbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Glifosato	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Glifosato AMPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
DIMETENAMIDA-P	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Metalaxil	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
M656PH051	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Selénio	10	µg/l Se	---	---	---	---	---	---	N.A
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	---	---	N.A
Sulfatos	250	mg/ SO <sub>4</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloroetano e Tricloroetano:	10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloroetano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tricloroetano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Clorofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromodichlorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dibromodichlorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dose Indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	---	---	N.A
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Alfa total	---	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Cloritos	0,70	mg/L	---	---	---	---	---	---	N.A
Cloratos	0,70	mg/L	---	---	---	---	---	---	N.A
Potássio	---	mg/lk	---	---	---	---	---	---	N.A

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento do VP (causas e medidas correctivas): Não aplicável.

Responsável:

Data da publicação no website: 18 de Fevereiro de 2026

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao V.P	% Cumprimento do VP	N. Análises		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia Coli (E. Coli)	0	N/100ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias Coliformes	0	N/100ml	0	0	7	50%	2	2	100%
Desinfectante residual	---	mg/l	0,2	0,21	---	---	2	2	100%
Cheiro, a 25°C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	---	---	N.A
Sabor, a 25 °C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	---	---	N.A
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	---	---	---	---	---	N.A
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	---	---	---	---	---	N.A
Cor	20	mg/l PtCo	---	---	---	---	---	---	N.A
Turvação	4	UNT	---	---	---	---	---	---	N.A
Enterococos	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Número de Colónias a 22°C	---	N/ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Clostridium Perfringens	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Alumínio	200	µg/L Al	---	---	---	---	---	---	N.A
Amónio	0,50	mg/l NH <sub>4</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Antimónio	5,0	µg/l Sb	---	---	---	---	---	---	N.A
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Boro	1,0	mg/l B	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromatos	10	µg/l BrO <sub>3</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	---	---	N.A
Cálcio	---	µg/l Ca	---	---	---	---	---	---	N.A
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	---	---	N.A
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	---	---	N.A
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	---	---	N.A
Cobre	2,0	µg/l Cu	---	---	---	---	---	---	N.A
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	---	---	N.A
1,2-Dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dureza Total	---	mg/l CaCO <sub>3</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	---	---	N.A
Fluoretos	1,5	µg/l F	---	---	---	---	---	---	N.A
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	---	---	N.A
Manganés	50	mg/l Mn	---	---	---	---	---	---	N.A
Nitratos	50	mg/l NO <sub>3</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Nitritos	0,50	mg/l NO <sub>2</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Mercurio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	---	---	N.A
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	---	---	N.A
Oxidabilidade	5,0	µg/l O <sub>2</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tebuconazol	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Desetiltetrbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Glifosato	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Glifosato AMPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
DIMETENAMIDA-P	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Metalaxil	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
M656PH051	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Selénio	10	µg/l Se	---	---	---	---	---	---	N.A
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	---	---	N.A
Sulfatos	250	mg/ SO <sub>4</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloroetano e Tricloroetano:	10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloroetano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tricloroetano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Clorofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromodichlorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dibromodichlorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dose Indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	---	---	N.A
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Alfa total	---	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Cloritos	0,70	mg/L	---	---	---	---	---	---	N.A
Cloratos	0,70	mg/L	---	---	---	---	---	---	N.A
Potássio	---	mg/lk	---	---	---	---	---	---	N.A

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento do VP (causas e medidas correctivas): Bactérias Coliformes. Causas: Rotura na rede de adução/distribuição/reservatório. Medidas Correctivas: Reparação ou substituição da componente danificada/material inadequado na rede de distribuição.

Responsável:

Data da publicação no website: 18 de Fevereiro de 2026



## CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE MOIMENTA DA BEIRA

4º TRIMESTRE

ZONA DE ABASTECIMENTO: Nagosa

2025

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao V.P	% Cumprimento do VP	N. Análises		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia Coli (E. Coli)	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias Coliformes	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Desinfectante residual	---	mg/l	---	0,7	---	---	1	1	100%
Cheiro, a 25°C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	---	---	NA
Sabor, a 25 °C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	---	---	NA
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	---	---	---	---	---	NA
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	---	---	---	---	---	NA
Cor	20	mg/l PtCo	---	---	---	---	---	---	NA
Turvação	4	UNT	---	---	---	---	---	---	NA
Enterococos	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	NA
Número de Colónias a 22°C	---	N/ml	---	---	---	---	---	---	NA
Clostridium Perfringens	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	NA
Alumínio	200	µg/L Al	---	---	---	---	---	---	NA
Amónio	0,50	mg/l NH <sub>4</sub>	---	---	---	---	---	---	NA
Antimónio	5,0	µg/l Sb	---	---	---	---	---	---	NA
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	---	---	NA
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Boro	1,0	mg/l B	---	---	---	---	---	---	NA
Bromatos	10	µg/l BrO <sub>3</sub>	---	---	---	---	---	---	NA
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	---	---	NA
Cálcio	---	µg/l Ca	---	---	---	---	---	---	NA
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	---	---	NA
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	---	---	NA
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	---	---	NA
Cobre	2,0	µg/l Cu	---	---	---	---	---	---	NA
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	---	---	NA
1,2-Dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Dureza Total	---	mg/l CaCO <sub>3</sub>	---	---	---	---	---	---	NA
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	---	---	NA
Fluoretos	1,5	µg/l F	---	---	---	---	---	---	NA
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	---	---	NA
Manganés	50	mg/l Mn	---	---	---	---	---	---	NA
Nitratos	50	mg/l NO <sub>3</sub>	---	---	---	---	---	---	NA
Nitritos	0,50	mg/l NO <sub>2</sub>	---	---	---	---	---	---	NA
Mercurio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	---	---	NA
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	---	---	NA
Oxidabilidade	5,0	µg/l O <sub>2</sub>	---	---	---	---	---	---	NA
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Tebuconazol	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Desetiltetrbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Glifosato	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Glifosato AMPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
DIMETENAMIDA-P	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Metalaxil	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
M656PH051	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Selénio	10	µg/l Se	---	---	---	---	---	---	NA
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	---	---	NA
Sulfatos	250	mg/ SO <sub>4</sub>	---	---	---	---	---	---	NA
Tetracloroetano e Tricloroetano:	10	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Tetracloroetano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Tricloroetano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Clorofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Boromofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Bromodiorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Dibromodiorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Dose Indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	---	---	NA
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	---	---	NA
Alfa total	---	Bq/l	---	---	---	---	---	---	NA
Cloritos	0,70	mg/L	---	---	---	---	---	---	NA
Cloratos	0,70	mg/L	---	---	---	---	---	---	NA
Potássio	---	mg/lk	---	---	---	---	---	---	NA
Rádio 226	0,5	Bq/l	---	---	---	---	---	---	NA
Polónio 210	0,1	Bq/l	---	---	---	---	---	---	NA
Urânio 234	2,8	Bq/l	---	---	---	---	---	---	NA
Urânio 238	3	Bq/l	---	---	---	---	---	---	NA

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento do VP (causas e medidas correctivas): . Não aplicável.

Responsável:

Data da publicação no website: 18 de Fevereiro de 2026

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao v.p	% Cumprimento do VP	N. Análises		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia Coli (E. Coli)	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias Coliformes	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Desinfectante residual	---	mg/l	---	0,5	---	---	1	1	100%
Cheiro, a 25°C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	---	---	N.A
Sabor, a 25 °C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	---	---	N.A
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	---	---	---	---	---	N.A
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	---	---	---	---	---	N.A
Cor	20	mg/l PtCo	---	---	---	---	---	---	N.A
Turvação	4	UNT	---	---	---	---	---	---	N.A
Enterococos	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Número de Colónias a 22°C	---	N/ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Clostridium Perfringens	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Alumínio	200	µg/L Al	---	---	---	---	---	---	N.A
Amónio	0,50	mg/l NH <sub>4</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Antimónio	5,0	µg/l Sb	---	---	---	---	---	---	N.A
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Boro	1,0	mg/l B	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromatos	10	µg/l BrO <sub>3</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	---	---	N.A
Cálcio	---	µg/l Ca	---	---	---	---	---	---	N.A
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	---	---	N.A
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	---	---	N.A
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	---	---	N.A
Cobre	2,0	µg/l Cu	---	---	---	---	---	---	N.A
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	---	---	N.A
1,2-Dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dureza Total	---	mg/l CaCO <sub>3</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	---	---	N.A
Fluoretos	1,5	µg/l F	---	---	---	---	---	---	N.A
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	---	---	N.A
Manganês	50	mg/l Mn	---	---	---	---	---	---	N.A
Nitratos	50	mg/l NO <sub>3</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Nitritos	0,50	mg/l NO <sub>2</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Mercurio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	---	---	N.A
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	---	---	N.A
Oxidabilidade	5,0	µg/l O <sub>2</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tebuconazol	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Desetiltetbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Glifosato	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Glifosato AMPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
DIMETENAMIDA-P	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Metalaxil	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
M656PH051	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Selénio	10	µg/l Se	---	---	---	---	---	---	N.A
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	---	---	N.A
Sulfatos	250	mg/ SO <sub>4</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloroetano e Tricloroetano:	10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloroetano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tricloroetano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Clorofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromodiclorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dibromoclorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dose Indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	---	---	N.A
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Alfa total	---	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Cloritos	0,70	mg/L	---	---	---	---	---	---	N.A
Cloratos	0,70	mg/L	---	---	---	---	---	---	N.A
Potássio	---	mg/lk	---	---	---	---	---	---	N.A

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento do VP (causas e medidas correctivas): Não aplicável.

Responsável:

Data da publicação no website: 18 de Fevereiro de 2026



## CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE MOIMENTA DA BEIRA

4º TRIMESTRE

ZONA DE ABASTECIMENTO: Peva

2025

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao V.P	% Cumprimento do VP	N. Análises		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia Coli (E. Coli)	0	N/100ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias Coliformes	0	N/100ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfectante residual	---	mg/l	0,7	0,8	---	---	2	2	100%
Cheiro, a 25°C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	---	---	NA
Sabor, a 25 °C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	---	---	NA
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	---	---	---	---	---	NA
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	---	---	---	---	---	NA
Cor	20	mg/l PtCo	---	---	---	---	---	---	NA
Turvação	4	UNT	---	---	---	---	---	---	NA
Enterococos	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	NA
Número de Colónias a 22°C	---	N/ml	---	---	---	---	---	---	NA
Clostridium Perfringens	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	NA
Alumínio	200	µg/L Al	---	---	---	---	---	---	NA
Amónio	0,50	mg/l NH <sub>4</sub>	---	---	---	---	---	---	NA
Antimónio	5,0	µg/l Sb	---	---	---	---	---	---	NA
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	---	---	NA
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Boro	1,0	mg/l B	---	---	---	---	---	---	NA
Bromatos	10	µg/l BrO <sub>3</sub>	---	---	---	---	---	---	NA
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	---	---	NA
Cálcio	---	µg/l Ca	---	---	---	---	---	---	NA
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	---	---	NA
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	---	---	NA
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	---	---	NA
Cobre	2,0	µg/l Cu	---	---	---	---	---	---	NA
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	---	---	NA
1,2-Dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Dureza Total	---	mg/l CaCO <sub>3</sub>	---	---	---	---	---	---	NA
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	---	---	NA
Fluoretos	1,5	µg/l F	---	---	---	---	---	---	NA
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	---	---	NA
Manganés	50	mg/l Mn	---	---	---	---	---	---	NA
Nitratos	50	mg/l NO <sub>3</sub>	---	---	---	---	---	---	NA
Nitritos	0,50	mg/l NO <sub>2</sub>	---	---	---	---	---	---	NA
Mercurio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	---	---	NA
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	---	---	NA
Oxidabilidade	5,0	µg/l O <sub>2</sub>	---	---	---	---	---	---	NA
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Tebuconazol	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Desetiltetrbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Glifosato	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Glifosato AMPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
DIMETENAMIDA-P	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Metalaxil	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
M656PH051	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Selénio	10	µg/l Se	---	---	---	---	---	---	NA
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	---	---	NA
Sulfatos	250	mg/ SO <sub>4</sub>	---	---	---	---	---	---	NA
Tetracloroetano e Tricloroetano:	10	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Tetracloroetano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Tricloroetano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Clorofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Bromofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Bromodichlorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Dibromodichlorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Dose Indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	---	---	NA
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	---	---	NA
Alfa total	---	Bq/l	---	---	---	---	---	---	NA
Cloritos	0,70	mg/L	---	---	---	---	---	---	NA
Cloratos	0,70	mg/L	---	---	---	---	---	---	NA
Potássio	---	mg/lk	---	---	---	---	---	---	NA

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento do VP (causas e medidas correctivas): Não aplicável.

Responsável:

Data da publicação no website: 18 de Fevereiro de 2026

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao V.P	% Cumprimento do VP	N. Análises		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia Coli (E. Coli)	0	N/100ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias Coliformes	0	N/100ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfectante residual	---	mg/l	0,21	0,5	---	---	2	2	100%
Cheiro, a 25°C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	---	---	NA
Sabor, a 25 °C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	---	---	NA
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	---	---	---	---	---	NA
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	---	---	---	---	---	NA
Cor	20	mg/l PtCo	---	---	---	---	---	---	NA
Turvação	4	UNT	---	---	---	---	---	---	NA
Enterococos	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	NA
Número de Colónias a 22°C	---	N/ml	---	---	---	---	---	---	NA
Clostridium Perfringens	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	NA
Alumínio	200	µg/L Al	---	---	---	---	---	---	NA
Amónio	0,50	mg/l NH <sub>4</sub>	---	---	---	---	---	---	NA
Antimónio	5,0	µg/l Sb	---	---	---	---	---	---	NA
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	---	---	NA
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Boro	1,0	mg/l B	---	---	---	---	---	---	NA
Bromatos	10	µg/l BrO <sub>3</sub>	---	---	---	---	---	---	NA
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	---	---	NA
Cálcio	---	µg/l Ca	---	---	---	---	---	---	NA
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	---	---	NA
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	---	---	NA
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	---	---	NA
Cobre	2,0	µg/l Cu	---	---	---	---	---	---	NA
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	---	---	NA
1,2-Dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Dureza Total	---	mg/l CaCO <sub>3</sub>	---	---	---	---	---	---	NA
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	---	---	NA
Fluoretos	1,5	µg/l F	---	---	---	---	---	---	NA
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	---	---	NA
Manganés	50	mg/l Mn	---	---	---	---	---	---	NA
Nitratos	50	mg/l NO <sub>3</sub>	---	---	---	---	---	---	NA
Nitritos	0,50	mg/l NO <sub>2</sub>	---	---	---	---	---	---	NA
Mercurio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	---	---	NA
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	---	---	NA
Oxidabilidade	5,0	µg/l O <sub>2</sub>	---	---	---	---	---	---	NA
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Tebuconazol	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Desetiltterbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Glifosato	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Glifosato AMPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
DIMETENAMIDA-P	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Metalaxil	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
M656PH051	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Selénio	10	µg/l Se	---	---	---	---	---	---	NA
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	---	---	NA
Sulfatos	250	mg/ SO <sub>4</sub>	---	---	---	---	---	---	NA
Tetracloroetano e Tricloroetano:	10	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Tetracloroetano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Tricloroetano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Clorofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Bromofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Bromodiorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Dibromodiorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	NA
Dose Indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	---	---	NA
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	---	---	NA
Alfa total	---	Bq/l	---	---	---	---	---	---	NA
Cloritos	0,70	mg/L	---	---	---	---	---	---	NA
Cloratos	0,70	mg/L	---	---	---	---	---	---	NA
Potássio	---	mg/lk	---	---	---	---	---	---	NA
Rádio 226	0,5	Bq/l	---	---	---	---	---	---	NA
Polónio 210	0,1	Bq/l	---	---	---	---	---	---	NA
Urânio 234	2,8	Bq/l	---	---	---	---	---	---	NA
Urânio 238	3	Bq/l	---	---	---	---	---	---	NA

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento do VP (causas e medidas correctivas): Não aplicável.

Responsável:

Data da publicação no website: 18 de Fevereiro de 2026

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCCA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao V.P.	% Cumprimento do VP	N. Análises		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia Coli (E. Coli)	0	N/100ml	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias Coliformes	0	N/100ml	0	12	1	67%	3	3	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	<0,16	0,22	---	---	3	3	100%
Cheiro, a 25°C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	---	---	N.A
Sabor, a 25 °C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	---	---	N.A
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	---	---	---	---	---	N.A
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	---	---	---	---	---	N.A
Cor	20	mg/l PtCo	---	---	---	---	---	---	N.A
Turvação	4	UNT	---	---	---	---	---	---	N.A
Enterococos	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Número de Colónias a 22°C	---	N/ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Clostridium Perfringens	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Alumínio	200	µg/L Al	---	---	---	---	---	---	N.A
Amónio	0,50	mg/l NH <sub>4</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Antimónio	5,0	µg/l Sb	---	---	---	---	---	---	N.A
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Boro	1,0	mg/l B	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromatos	10	µg/l BrO <sub>3</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	---	---	N.A
Cálcio	---	µg/l Ca	---	---	---	---	---	---	N.A
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	---	---	N.A
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	---	---	N.A
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	---	---	N.A
Cobre	2,0	µg/l Cu	---	---	---	---	---	---	N.A
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	---	---	N.A
1,2-Dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dureza Total	---	mg/l CaCO <sub>3</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	---	---	N.A
Fluoretos	1,5	µg/l F	---	---	---	---	---	---	N.A
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	---	---	N.A
Manganês	50	mg/l Mn	---	---	---	---	---	---	N.A
Nitratos	50	mg/l NO <sub>3</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Nitritos	0,50	mg/l NO <sub>2</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Mercúrio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	---	---	N.A
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	---	---	N.A
Oxidabilidade	5,0	µg/l O <sub>2</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tebuconazol	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Desetiltterbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Glifosato	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Glifosato AMPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
DIMETENAMIDA-P	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Metalaxil	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
M656PH051	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Selénio	10	µg/l Se	---	---	---	---	---	---	N.A
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	---	---	N.A
Sulfatos	250	mg/ SO <sub>4</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloroetano e Tricloroetano:	10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloroetano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tricloroetano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Clorofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromodiclorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dibromoclorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dose Indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	---	---	N.A
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Alfa total	---	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Cloritos	0,70	mg/L	---	---	---	---	---	---	N.A
Cloratos	0,70	mg/L	---	---	---	---	---	---	N.A
Potássio	---	mg/lk	---	---	---	---	---	---	N.A
Rádio 226	0,5	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Polónio 210	0,1	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Urânio 234	2,8	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Urânio 238	3	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento do VP (causas e medidas correctivas): Bactérias Coliformes. Causas: Rotura na rede de adução/distribuição/reservatório. Medidas Correctivas: Reparação ou substituição da componente danificada/material inadequado na rede de distribuição.

Responsável:

Data da publicação no website: 18 de Fevereiro de 2026

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCCA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao V.P.	% Cumprimento do VP	N. Análises		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia Coli (E. Coli)	0	N/100ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias Coliformes	0	N/100ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	0,4	0,5	---	---	2	2	100%
Cheiro, a 25°C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	---	---	N.A
Sabor, a 25 °C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	---	---	N.A
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	---	---	---	---	---	N.A
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	---	---	---	---	---	N.A
Cor	20	mg/l PtCo	---	---	---	---	---	---	N.A
Turvação	4	UNT	---	---	---	---	---	---	N.A
Enterococos	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Número de Colónias a 22°C	---	N/ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Clostridium Perfringens	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Alumínio	200	µg/L Al	---	---	---	---	---	---	N.A
Amónio	0,50	mg/l NH <sub>4</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Antimónio	5,0	µg/l Sb	---	---	---	---	---	---	N.A
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Boro	1,0	mg/l B	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromatos	10	µg/l BrO <sub>3</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	---	---	N.A
Cálcio	---	µg/l Ca	---	---	---	---	---	---	N.A
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	---	---	N.A
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	---	---	N.A
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	---	---	N.A
Cobre	2,0	µg/l Cu	---	---	---	---	---	---	N.A
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	---	---	N.A
1,2-Dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dureza Total	---	mg/l CaCO <sub>3</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	---	---	N.A
Fluoretos	1,5	µg/l F	---	---	---	---	---	---	N.A
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	---	---	N.A
Manganês	50	mg/l Mn	---	---	---	---	---	---	N.A
Nitratos	50	mg/l NO <sub>3</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Nitritos	0,50	mg/l NO <sub>2</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Mercúrio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	---	---	N.A
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	---	---	N.A
Oxidabilidade	5,0	µg/l O <sub>2</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tebuconazol	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Glifosato	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Glifosato AMPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
DIMETENAMIDA-P	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Metalaxil	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
M656PH051	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Selénio	10	µg/l Se	---	---	---	---	---	---	N.A
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	---	---	N.A
Sulfatos	250	mg/ SO <sub>4</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloroetano e Tricloroetano:	10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloroetano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tricloroetano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Clorofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromodiclorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dibromoclorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dose Indicativa	0,10	mSv	---	<0,10	0	100%	1	1	100%
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Alfa total	---	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Cloritos	0,70	mg/L	---	---	---	---	---	---	N.A
Cloratos	0,70	mg/L	---	---	---	---	---	---	N.A
Potássio	---	mg/lk	---	---	---	---	---	---	N.A
Rádio 226	0,5	Bq/l	---	0,031	0	100%	1	1	100%
Polónio 210	0,1	Bq/l	---	0,047	0	100%	1	1	100%
Urânio 234	2,8	Bq/l	---	0,027	0	100%	1	1	100%
Urânio 238	3	Bq/l	---	0,0163	0	100%	1	1	100%

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento do VP (causas e medidas correctivas): Não aplicável.

Responsável:

Data da publicação no website: 18 de Fevereiro de 2026



## CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE MOIMENTA DA BEIRA

4º TRIMESTRE

ZONA DE ABASTECIMENTO: São Martinho\_Velho

2025

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao V.P.	% Cumprimento do VP	N. Análises		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia Coli (E. Coli)	0	N/100ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias Coliformes	0	N/100ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfectante residual	---	mg/l	0,5	0,6	---	---	2	2	100%
Cheiro, a 25°C	3	Fator de diluição	---	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25 °C	3	Fator de diluição	---	<1	0	100%	1	1	100%
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	5,6	1	0%	1	1	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	<44,6	0	100%	1	1	100%
Cor	20	mg/l Pt/Co	---	<3	0	100%	1	1	100%
Turvação	4	UNT	---	<1	0	100%	1	1	100%
Enterococos	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Número de Colónias a 22°C	---	N/ml	---	4	0	100%	1	1	100%
Clostridium Perfringens	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Alumínio	200	µg/L Al	---	---	---	---	---	---	N.A
Amónio	0,50	mg/l NH <sub>4</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Antimónio	5,0	µg/l Sb	---	---	---	---	---	---	N.A
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Boro	1,0	mg/l B	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromatos	10	µg/l BrO <sub>3</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	---	---	N.A
Cálcio	---	µg/l Ca	---	---	---	---	---	---	N.A
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	---	---	N.A
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	---	---	N.A
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	---	---	N.A
Cobre	2,0	µg/l Cu	---	---	---	---	---	---	N.A
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	---	---	N.A
1,2-Dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dureza Total	---	mg/l CaCO <sub>3</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	---	---	N.A
Fluoretos	1,5	µg/l F	---	---	---	---	---	---	N.A
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	---	---	N.A
Manganés	50	mg/l Mn	---	---	---	---	---	---	N.A
Nitratos	50	mg/l NO <sub>3</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Nitritos	0,50	mg/l NO <sub>2</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Mercurio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	---	---	N.A
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	---	---	N.A
Oxidabilidade	5,0	µg/l O <sub>2</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tebuconazol	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Desetiltetrbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Glifosato	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Glifosato AMPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
DIMETENAMIDA-P	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Metalaxil	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
M656PH051	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Selénio	10	µg/l Se	---	---	---	---	---	---	N.A
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	---	---	N.A
Sulfatos	250	mg/ SO <sub>4</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloroetano e Tricloroetano:	10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloroetano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tricloroetano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Clorofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromodichlorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dibromodichlorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dose Indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	---	---	N.A
Radão	500	Bq/l	---	252	0	100%	1	1	100%
Alfa total	---	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Cloritos	0,70	mg/L	---	---	---	---	---	---	N.A
Cloratos	0,70	mg/L	---	---	---	---	---	---	N.A
Potássio	---	mg/lk	---	---	---	---	---	---	N.A

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento do VP (causas e medidas correctivas): pH. Causas: Características naturais (hidrogeológicas) da origem de água. Medidas Correctivas: Não foram tomadas medidas por não haver risco para a saúde (parecer AS ou por ausência de parecer).

Responsável:

Data da publicação no website: 18 de Fevereiro de 2026

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao V.P	% Cumprimento do VP	N. Análises		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia Coli (E. Coli)	0	N/100ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias Coliformes	0	N/100ml	0	28	1	50%	2	2	100%
Desinfectante residual	---	mg/l	0,28	0,6	---	---	2	2	100%
Cheiro, a 25°C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	---	---	N.A
Sabor, a 25 °C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	---	---	N.A
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	---	---	---	---	---	N.A
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	---	---	---	---	---	N.A
Cor	20	mg/l PtCo	---	---	---	---	---	---	N.A
Turvação	4	UNT	---	---	---	---	---	---	N.A
Enterococos	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Número de Colónias a 22°C	---	N/ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Clostridium Perfringens	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Alumínio	200	µg/L Al	---	---	---	---	---	---	N.A
Amónio	0,50	mg/l NH <sub>4</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Antimónio	5,0	µg/l Sb	---	---	---	---	---	---	N.A
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Boro	1,0	mg/l B	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromatos	10	µg/l BrO <sub>3</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	---	---	N.A
Cálcio	---	µg/l Ca	---	---	---	---	---	---	N.A
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	---	---	N.A
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	---	---	N.A
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	---	---	N.A
Cobre	2,0	µg/l Cu	---	---	---	---	---	---	N.A
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	---	---	N.A
1,2-Dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dureza Total	---	mg/l CaCO <sub>3</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	---	---	N.A
Fluoretos	1,5	µg/l F	---	---	---	---	---	---	N.A
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	---	---	N.A
Manganés	50	mg/l Mn	---	---	---	---	---	---	N.A
Nitratos	50	mg/l NO <sub>3</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Nitritos	0,50	mg/l NO <sub>2</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Mercurio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	---	---	N.A
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	---	---	N.A
Oxidabilidade	5,0	µg/l O <sub>2</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tebuconazol	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Desetiltetrbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Glifosato	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Glifosato AMPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
DIMETENAMIDA-P	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Metalaxil	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
M656PH051	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Selénio	10	µg/l Se	---	---	---	---	---	---	N.A
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	---	---	N.A
Sulfatos	250	mg/ SO <sub>4</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloroetano e Tricloroetano:	10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloroetano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tricloroetano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Clorofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromodiorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dibromodiorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dose Indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	---	---	N.A
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Alfa total	---	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Cloritos	0,70	mg/L	---	---	---	---	---	---	N.A
Cloratos	0,70	mg/L	---	---	---	---	---	---	N.A
Potássio	---	mg/lk	---	---	---	---	---	---	N.A

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento do VP (causas e medidas correctivas): Bactérias Coliformes. Causas: Rotura na rede de adução/distribuição/reservatório. Medidas Correctivas: Reparação ou substituição da componente danificada/material inadequado na rede de distribuição.

Responsável:

Data da publicação no website: 18 de Fevereiro de 2026

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao V.P.	% Cumprimento do VP	N. Análises		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia Coli (E. Coli)	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias Coliformes	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Desinfectante residual	---	mg/l	---	0,2	---	---	1	1	100%
Cheiro, a 25°C	3	Fator de diluição	---	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25 °C	3	Fator de diluição	---	<1	0	100%	1	1	100%
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	5,8	1	0%	1	1	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	67	0	100%	1	1	100%
Cor	20	mg/l PtCo	---	<3	0	100%	1	1	100%
Turvação	4	UNT	---	<1	0	100%	1	1	100%
Enterococos	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Número de Colónias a 22°C	---	N/ml	---	4	---	---	1	1	100%
Clostridium Perfringens	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Alumínio	200	µg/L Al	---	---	---	---	---	---	N.A
Amónio	0,50	mg/l NH <sub>4</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Antimónio	5,0	µg/l Sb	---	---	---	---	---	---	N.A
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Boro	1,0	mg/l B	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromatos	10	µg/l BrO <sub>3</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	---	---	N.A
Cálcio	---	µg/l Ca	---	---	---	---	---	---	N.A
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	---	---	N.A
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	---	---	N.A
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	---	---	N.A
Cobre	2,0	µg/l Cu	---	---	---	---	---	---	N.A
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	---	---	N.A
1,2-Dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dureza Total	---	mg/l CaCO <sub>3</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	---	---	N.A
Fluoretos	1,5	µg/l F	---	---	---	---	---	---	N.A
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	---	---	N.A
Manganés	50	mg/l Mn	---	---	---	---	---	---	N.A
Nitratos	50	mg/l NO <sub>3</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Nitritos	0,50	mg/l NO <sub>2</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Mercurio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	---	---	N.A
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	---	---	N.A
Oxidabilidade	5,0	µg/l O <sub>2</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tebuconazol	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Desetilerbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Glifosato	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Glifosato AMPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
DIMETENAMIDA-P	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Metalaxil	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
M656PH051	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Selénio	10	µg/l Se	---	---	---	---	---	---	N.A
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	---	---	N.A
Sulfatos	250	mg/ SO <sub>4</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloroetano e Tricloroetano:	10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloroetano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tricloroetano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Clorofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromodiclorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dibromodiclorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dose Indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	---	---	N.A
Radão	500	Bq/l	---	302	0	100%	1	1	100%
Alfa total	---	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Cloritos	0,70	mg/L	---	---	---	---	---	---	N.A
Cloratos	0,70	mg/L	---	---	---	---	---	---	N.A
Potássio	---	mg/lk	---	---	---	---	---	---	N.A

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento do VP (causas e medidas correctivas): pH. Causas: Características naturais (hidrogeológicas) da origem de água. Medidas Corretivas: Não foram tomadas medidas por não haver risco para a saúde (parecer AS ou por ausência de parecer).

Responsável:

Data da publicação no website: 18 de Fevereiro de 2026

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao V.P	% Cumprimento do VP	N. Análises		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia Coli (E. Coli)	0	N/100ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias Coliformes	0	N/100ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfectante residual	---	mg/l	0,8	0,9	---	---	2	2	100%
Cheiro, a 25°C	3	Fator de diluição	---	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25 °C	3	Fator de diluição	---	<1	0	100%	1	1	100%
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	6,5	0	100%	1	1	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	55,9	0	100%	1	1	100%
Cor	20	mg/l Pt/Co	---	<3	0	100%	1	1	100%
Turvação	4	UNT	---	<1	0	100%	1	1	100%
Enterococos	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Número de Colónias a 22°C	---	N/ml	---	0	---	---	1	1	100%
Clostridium Perfringens	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Alumínio	200	µg/L Al	---	---	---	---	---	---	N.A
Amónio	0,50	mg/l NH <sub>4</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Antimónio	5,0	µg/l Sb	---	---	---	---	---	---	N.A
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Boro	1,0	mg/l B	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromatos	10	µg/l BrO <sub>3</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	---	---	N.A
Cálcio	---	µg/l Ca	---	---	---	---	---	---	N.A
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	---	---	N.A
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	---	---	N.A
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	---	---	N.A
Cobre	2,0	µg/l Cu	---	---	---	---	---	---	N.A
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	---	---	N.A
1,2-Dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dureza Total	---	mg/l CaCO <sub>3</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	---	---	N.A
Fluoretos	1,5	µg/l F	---	---	---	---	---	---	N.A
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	---	---	N.A
Manganés	50	mg/l Mn	---	---	---	---	---	---	N.A
Nitratos	50	mg/l NO <sub>3</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Nitritos	0,50	mg/l NO <sub>2</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Mercurio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	---	---	N.A
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	---	---	N.A
Oxidabilidade	5,0	µg/l O <sub>2</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tebuconazol	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Desetiltetrbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Glifosato	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Glifosato AMPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
DIMETENAMIDA-P	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Metalaxil	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
M656PH051	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Selénio	10	µg/l Se	---	---	---	---	---	---	N.A
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	---	---	N.A
Sulfatos	250	mg/ SO <sub>4</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloroetano e Tricloroetano:	10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloroetano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tricloroetano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Clorofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromodiclorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dibromoclorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dose Indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	---	---	N.A
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Alfa total	---	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Cloritos	0,70	mg/L	---	---	---	---	---	---	N.A
Cloratos	0,70	mg/L	---	---	---	---	---	---	N.A
Potássio	---	mg/lk	---	---	---	---	---	---	N.A

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento do VP (causas e medidas correctivas): Não aplicável.

Responsável:

Data da publicação no website: 18 de Fevereiro de 2026



## CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE MOIMENTA DA BEIRA

4º TRIMESTRE

ZONA DE ABASTECIMENTO: Serra

2025

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao V.P.	% Cumprimento do VP	N. Análises		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia Coli (E. Coli)	0	N/100ml	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias Coliformes	0	N/100ml	0	0	0	100%	3	3	100%
Desinfectante residual	---	mg/l	0,4	0,8	---	---	3	3	100%
Cheiro, a 25°C	3	Fator de diluição	---	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25 °C	3	Fator de diluição	---	<1	0	100%	1	1	100%
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	5,7	1	100%	1	1	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	57,2	0	100%	1	1	100%
Cor	20	mg/l PtCo	---	<3,0	0	100%	1	1	100%
Turvação	4	UNT	---	<1,0	0	100%	1	1	100%
Enterococos	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Número de Colónias a 22°C	---	N/ml	---	0	---	---	1	1	100%
Clostridium Perfringens	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Alumínio	200	µg/L Al	---	---	---	---	---	---	N.A
Amónio	0,50	mg/l NH <sub>4</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Antimónio	5,0	µg/l Sb	---	---	---	---	---	---	N.A
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Boro	1,0	mg/l B	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromatos	10	µg/l BrO <sub>3</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	---	---	N.A
Cálcio	---	µg/l Ca	---	---	---	---	---	---	N.A
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	---	---	N.A
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	---	---	N.A
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	---	---	N.A
Cobre	2,0	µg/l Cu	---	---	---	---	---	---	N.A
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	---	---	N.A
1,2-Dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dureza Total	---	mg/l CaCO <sub>3</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	---	---	N.A
Fluoretos	1,5	µg/l F	---	---	---	---	---	---	N.A
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	---	---	N.A
Manganés	50	mg/l Mn	---	---	---	---	---	---	N.A
Nitratos	50	mg/l NO <sub>3</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Nitritos	0,50	mg/l NO <sub>2</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Mercurio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	---	---	N.A
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	---	---	N.A
Oxidabilidade	5,0	µg/l O <sub>2</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tebuconazol	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Desetiltetrbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Glifosato	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Glifosato AMPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
DIMETENAMIDA-P	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Metalaxil	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
M656PH051	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Selénio	10	µg/l Se	---	---	---	---	---	---	N.A
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	---	---	N.A
Sulfatos	250	mg/ SO <sub>4</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloroetano e Tricloroetano:	10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloroetano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tricloroetano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Clorofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromodichlorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dibromodichlorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dose Indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	---	---	N.A
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Alfa total	---	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Cloritos	0,70	mg/L	---	---	---	---	---	---	N.A
Cloratos	0,70	mg/L	---	---	---	---	---	---	N.A
Potássio	---	mg/lk	---	---	---	---	---	---	N.A

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento do VP (causas e medidas correctivas): pH. Causas: Características naturais (hidrogeológicas) da origem de água. Medidas Correctivas: Não foram tomadas medidas por não haver riscopara a saúde (parecer AS ou por ausência de parecer).

Responsável:

Data da publicação no website: 18 de Fevereiro de 2026

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao V.P	% Cumprimento do VP	N. Análises		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia Coli (E. Coli)	0	N/100ml	0	4	1	75%	4	4	100%
Bactérias Coliformes	0	N/100ml	0	>100	1	75%	4	4	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	< 0,16	0,32	---	---	4	4	100%
Cheiro, a 25°C	3	Fator de diluição	---	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25 °C	3	Fator de diluição	---	<1	0	100%	1	1	100%
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	7,1	0	100%	1	1	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	57,9	0	100%	1	1	100%
Cor	20	mg/l PtCo	---	<3,0	0	100%	1	1	100%
Turvação	4	UNT	---	<1,0	0	100%	1	1	100%
Enterococos	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Número de Colónias a 22°C	---	N/ml	---	0	---	---	1	1	100%
Clostridium Perfringens	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Alumínio	200	µg/L Al	---	---	---	---	---	---	N.A
Amónio	0,50	mg/l NH <sub>4</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Antimónio	5,0	µg/l Sb	---	---	---	---	---	---	N.A
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Boro	1,0	mg/l B	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromatos	10	µg/l BrO <sub>3</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	---	---	N.A
Cálcio	---	µg/l Ca	---	---	---	---	---	---	N.A
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	---	---	N.A
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	---	---	N.A
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	---	---	N.A
Cobre	2,0	µg/l Cu	---	---	---	---	---	---	N.A
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	---	---	N.A
1,2-Dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dureza Total	---	mg/l CaCO <sub>3</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	---	---	N.A
Fluoretos	1,5	µg/l F	---	---	---	---	---	---	N.A
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	---	---	N.A
Manganés	50	mg/l Mn	---	---	---	---	---	---	N.A
Nitratos	50	mg/l NO <sub>3</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Nitritos	0,50	mg/l NO <sub>2</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Mercurio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	---	---	N.A
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	---	---	N.A
Oxidabilidade	5,0	µg/l O <sub>2</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tebuconazol	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Desetiltebutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Glifosato	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Glifosato AMPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
DIMETENAMIDA-P	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Metalaxil	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
M656PH051	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Selénio	10	µg/l Se	---	---	---	---	---	---	N.A
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	---	---	N.A
Sulfatos	250	mg/l SO <sub>4</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloroetano e Tricloroetano:	10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloroetano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tricloroetano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Clorofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromodiorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dibromodiorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dose Indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	---	---	N.A
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Alfa total	---	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Cloritos	0,70	mg/L	---	---	---	---	---	---	N.A
Cloratos	0,70	mg/L	---	---	---	---	---	---	N.A
Potássio	---	mg/lk	---	---	---	---	---	---	N.A

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento do VP (causas e medidas correctivas): Bactérias Coliformes. Causas: Rotura na rede de adução/distribuição/reservatório. Medidas Corretivas: Reparação ou substituição da componente danificada/material inadequado na rede de distribuição. Escherichia coli. Causas: Rotura na rede de adução/distribuição/reservatório. Medidas Corretivas: Reparação ou substituição da componente danificada/material inadequado na rede de distribuição.

Responsável:

Data da publicação no website: 18 de Fevereiro de 2026



## CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE MOIMENTA DA BEIRA

4º TRIMESTRE

ZONA DE ABASTECIMENTO: Soutosa

2025

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao V.P	% Cumprimento do VP	N. Análises		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia Coli (E. Coli)	0	N/100ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias Coliformes	0	N/100ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfectante residual	---	mg/l	0,21	0,9	---	---	2	2	100%
Cheiro, a 25°C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	---	---	N.A
Sabor, a 25 °C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	---	---	N.A
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	---	---	---	---	---	N.A
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	---	---	---	---	---	N.A
Cor	20	mg/l PtCo	---	---	---	---	---	---	N.A
Turvação	4	UNT	---	---	---	---	---	---	N.A
Enterococos	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Número de Colónias a 22°C	---	N/ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Clostridium Perfringens	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Alumínio	200	µg/L Al	---	---	---	---	---	---	N.A
Amónio	0,50	mg/l NH <sub>4</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Antimónio	5,0	µg/l Sb	---	---	---	---	---	---	N.A
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Boro	1,0	mg/l B	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromatos	10	µg/l BrO <sub>3</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	---	---	N.A
Cálcio	---	µg/l Ca	---	---	---	---	---	---	N.A
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	---	---	N.A
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	---	---	N.A
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	---	---	N.A
Cobre	2,0	µg/l Cu	---	---	---	---	---	---	N.A
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	---	---	N.A
1,2-Dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dureza Total	---	mg/l CaCO <sub>3</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	---	---	N.A
Fluoretos	1,5	µg/l F	---	---	---	---	---	---	N.A
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	---	---	N.A
Manganés	50	mg/l Mn	---	---	---	---	---	---	N.A
Nitratos	50	mg/l NO <sub>3</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Nitritos	0,50	mg/l NO <sub>2</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Mercurio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	---	---	N.A
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	---	---	N.A
Oxidabilidade	5,0	µg/l O <sub>2</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tebuconazol	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Desetiltetbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Glifosato	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Glifosato AMPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
DIMETENAMIDA-P	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Metalaxil	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
M656PH051	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Selénio	10	µg/l Se	---	---	---	---	---	---	N.A
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	---	---	N.A
Sulfatos	250	mg/ SO <sub>4</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloroetano e Tricloroetano:	10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloroetano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tricloroetano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Clorofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromodiclorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dibromoclorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dose Indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	---	---	N.A
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Alfa total	---	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Cloritos	0,70	mg/L	---	---	---	---	---	---	N.A
Cloratos	0,70	mg/L	---	---	---	---	---	---	N.A
Potássio	---	mg/lk	---	---	---	---	---	---	N.A

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento do VP (causas e medidas correctivas): Não aplicável.

Responsável:

Data da publicação no website: 18 de Fevereiro de 2026



## CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE MOIMENTA DA BEIRA

4º TRIMESTRE

ZONA DE ABASTECIMENTO: Sr. dos Aflitos

2025

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao v.p	% Cumprimento do VP	N. Análises		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia Coli (E. Coli)	0	N/100ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias Coliformes	0	N/100ml	0	32	0	50%	2	2	100%
Desinfectante residual	---	mg/l	<0,16	0,29	---	---	2	2	100%
Cheiro, a 25°C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	---	---	N.A
Sabor, a 25 °C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	---	---	N.A
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	---	---	---	---	---	N.A
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	---	---	---	---	---	N.A
Cor	20	mg/l PtCo	---	---	---	---	---	---	N.A
Turvação	4	UNT	---	---	---	---	---	---	N.A
Enterococos	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Número de Colónias a 22°C	---	N/ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Clostridium Perfringens	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Alumínio	200	µg/L Al	---	---	---	---	---	---	N.A
Amónio	0,50	mg/l NH <sub>4</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Antimónio	5,0	µg/l Sb	---	---	---	---	---	---	N.A
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Boro	1,0	mg/l B	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromatos	10	µg/l BrO <sub>3</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	---	---	N.A
Cálcio	---	µg/l Ca	---	---	---	---	---	---	N.A
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	---	---	N.A
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	---	---	N.A
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	---	---	N.A
Cobre	2,0	µg/l Cu	---	---	---	---	---	---	N.A
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	---	---	N.A
1,2-Dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dureza Total	---	mg/l CaCO <sub>3</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	---	---	N.A
Fluoretos	1,5	µg/l F	---	---	---	---	---	---	N.A
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	---	---	N.A
Manganés	50	mg/l Mn	---	---	---	---	---	---	N.A
Nitratos	50	mg/l NO <sub>3</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Nitritos	0,50	mg/l NO <sub>2</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Mercurio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	---	---	N.A
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	---	---	N.A
Oxidabilidade	5,0	µg/l O <sub>2</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tebuconazol	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Desetiltetralazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Glifosato	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Glifosato AMPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
DIMETENAMIDA-P	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Metalaxil	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
M656PH051	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Selénio	10	µg/l Se	---	---	---	---	---	---	N.A
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	---	---	N.A
Sulfatos	250	mg/l SO <sub>4</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloroetano e Tricloroetano:	10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloroetano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tricloroetano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Clorofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromodiclorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dibromodiclorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dose Indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	---	---	N.A
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Alfa total	---	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Cloritos	0,70	mg/L	---	---	---	---	---	---	N.A
Cloratos	0,70	mg/L	---	---	---	---	---	---	N.A
Potássio	---	mg/lk	---	---	---	---	---	---	N.A

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento do VP (causas e medidas correctivas): Bactérias Coliformes. Causas: Rotura na rede de adução/distribuição/reservatório. Medidas Correctivas: Reparação ou substituição da componente danificada/material inadequado na rede de distribuição.

Responsável:

Data da publicação no website: 18 de Fevereiro de 2026

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao V.P	% Cumprimento do VP	N. Análises		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia Coli (E. Coli)	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias Coliformes	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Desinfectante residual	---	mg/l	---	0,9	---	---	1	1	100%
Cheiro, a 25°C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	---	---	N.A
Sabor, a 25 °C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	---	---	N.A
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	---	---	---	---	---	N.A
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	---	---	---	---	---	N.A
Cor	20	mg/l PtCo	---	---	---	---	---	---	N.A
Turvação	4	UNT	---	---	---	---	---	---	N.A
Enterococos	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Número de Colónias a 22°C	---	N/ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Clostridium Perfringens	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Alumínio	200	µg/L Al	---	---	---	---	---	---	N.A
Amónio	0,50	mg/l NH <sub>4</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Antimónio	5,0	µg/l Sb	---	---	---	---	---	---	N.A
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Boro	1,0	mg/l B	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromatos	10	µg/l BrO <sub>3</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	---	---	N.A
Cálcio	---	µg/l Ca	---	---	---	---	---	---	N.A
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	---	---	N.A
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	---	---	N.A
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	---	---	N.A
Cobre	2,0	µg/l Cu	---	---	---	---	---	---	N.A
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	---	---	N.A
1,2-Dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dureza Total	---	mg/l CaCO <sub>3</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	---	---	N.A
Fluoretos	1,5	µg/l F	---	---	---	---	---	---	N.A
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	---	---	N.A
Manganés	50	mg/l Mn	---	---	---	---	---	---	N.A
Nitratos	50	mg/l NO <sub>3</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Nitritos	0,50	mg/l NO <sub>2</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Mercurio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	---	---	N.A
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	---	---	N.A
Oxidabilidade	5,0	µg/l O <sub>2</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tebuconazol	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Desetiltterbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Glifosato	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Glifosato AMPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
DIMETENAMIDA-P	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Metalaxil	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
M656PH051	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Selénio	10	µg/l Se	---	---	---	---	---	---	N.A
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	---	---	N.A
Sulfatos	250	mg/ SO <sub>4</sub>	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloroetano e Tricloroetano:	10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloroetano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tricloroetano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Clorofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromodichlorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dibromodichlorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dose Indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	---	---	N.A
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Alfa total	---	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Cloritos	0,70	mg/L	---	---	---	---	---	---	N.A
Cloratos	0,70	mg/L	---	---	---	---	---	---	N.A
Potássio	---	mg/lk	---	---	---	---	---	---	N.A

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento do VP (causas e medidas correctivas): Não aplicável.

Responsável:

Data da publicação no website: 18 de Fevereiro de 2026